



15/04/2011 08:58

0425402410

CON BON UFF MANUTEN

PAG 01/02



Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo

Prot. n.

4772

Allegati

Data

19.04.2011

OGGETTO

Impianto fotovoltaico "Castelguglielmo" della potenza di 5,9 MW nei Comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po (RO), in località Boaria Burato.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	19 APR. 2011
Data registraz.	189551
Prot. N.	Pratica / Fascicolo
Indice classificazione	400

Alla REGIONE del VENETO

Direzione Urbanistica e Paesaggio
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 - Venezia

fax 041 2792383

e, p.c.

Al Comune di
45022 - Bagnolo di Po

Al Comune di
45020 - Castelguglielmo

Alla Ditta
Elettrostudio Energia spa
Via Lavaredo, 44/52
30174 - VENEZIA MESTRE

Con riferimento alla nota prot. n. 158620 datata 01.04.2011 di codesta Direzione Regionale,

Visti gli elaborati allegati alla nota della Ditta Elettrostudio Energia Spa pervenuta in data 07.04.2011,

- atteso che il campo fotovoltaico da costruirsi sui mappali 10, 11, 12, 13, 23, 31, 32 del Foglio 15 e mappali 20, 21, 22 del Foglio 16, nel Comune di Castelguglielmo, confina ad Est con lo scolo consorziale Castelguglielmo;

15/04/2011 08:58

0425402410

CON BON UFF MANUTEN

PAG 02/02



Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo

- accertato che la realizzazione del campo fotovoltaico non comporterà significativa variazione al grado di impermeabilizzazione del suolo essendo che i pannelli fotovoltaici saranno posti in opera utilizzando la tecnologia della "vibro infissione", senza creare platee di fondazione;
- accertato che la costruzione dell'elettrodotto, necessario per la connessione dell'impianto fotovoltaico alla cabina esistente MT/bt "Nuova Vallona" di Enel Distribuzione, comporterà la realizzazione di un nuovo attraversamento aereo dello scolo consorziale Arioste che scorre parallelo alla S.P. 12 "Via Runzi";

Per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti dei permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole,

- alla costruzione della "recinzione Est" dell'impianto fotovoltaico, alla distanza minima di m 8.50 dal ciglio destro esistente dello scolo consorziale Castalguglielmo. Rimane inteso che lo spazio entro i m 6.0 dal ciglio dello scolo consorziale dovrà essere lasciato libero da piantagioni, e di libero transito agli agenti e mezzi consorziali;

- sotto il profilo della compatibilità idraulica, subordinatamente all'osservanza della tipologia dei lavori descritti, si rende opportuno mantenere, o realizzare, un sistema di fossati di raccolta delle acque piovane in ragione di almeno 150 m³/ha;

- alla costruzione dell'attraversamento aereo dello scolo Arioste con linea MT 20 kV i cui sostegni dovranno essere posizionati alla distanza di oltre m 10 rispetto i cigli esistenti del corso d'acqua.

Al presente parere dovrà far seguito, per poter procedere alla realizzazione dell'attraversamento aereo dello scolo Arioste, il procedimento per il rilascio della concessione idraulica alla Ditta Elettrostudio Energia Spa.

Si rimane a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Fabio Galiazzo

GF/

Per informazioni contattare: Dott. Gabriele Fegagnolo, tel. 0425 402405