



Provincia di Padova
Settore Ambiente - Servizio Ecologia

PROT. N. 0090919/2011 - 20/06/2011
- Provincia di Padova
RIP. NOTA

LI 20 GIU. 2011
35121 PADOVA - PIAZZA ANTENORE 13

Alla Regione Veneto
Segreteria Ambiente e Territorio
Direzione Urbanistica
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO: Ditta: **ELETTROSTUDIO ENERGIA SPA**
Realizzazione di impianto fotovoltaico non integrato della potenza di **5,9 MWp** denominato "Il Dosso", nei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo, presentato al protocollo regionale in data 23/03/2010 prot. n. 160679.
Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 .
Parere per costruzione elettrodotto a 20 kV in cavo interrato e cabina elettrica per connessione impianto, L.R. 24/91 e s.m.i.

Con riferimento alla pratica citata in oggetto, visti gli elaborati di progetto presentati con note del 07/04/2010 (prot. Provincia n. 56581 del 08/04/2010), del 05/04/2011 (prot. Provincia n. 53544 del 08/04/2011) e del 10/06/2011 (prot. Provincia n. 87681 del 14/06/2011) questa amministrazione per quanto di competenza ai sensi della L.R. 24/1991 e s.m.i., esprime **parere favorevole** alla costruzione ed esercizio di 1 cabina elettrica e del tratto di linea elettrica a 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto citato in oggetto nei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n° 339 del 28.06.1986, dal D.M. 21.03.1988, dal D.M. 16.01.1991 e dal D.P.C.M. 08.07.2003;
- b) la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;
- c) a norma dell'art.14 della L.R. n° 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.

Distinti saluti.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	
Data pagabile	20 GIU. 2011
Prot. N.	295004
Indirizzo/Assistenza tecnica	Provincia / Fascicolo
Elettrosud	600

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
Dott. ssa Mirella Dalla Pozza



PROVINCIA DI PADOVA - SETTORE AMBIENTE, Servizio Ecologia
35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 8006510285 PI 00700440262 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/80
Struttura: Settore AMBIENTE, Servizio Ecologia
Dirigente: Dott. ssa Mirella Dalla Pozza
Istruttoria a cura dell'Ufficio Scarichi, Elettrosmog, Energia
Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini
☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 E-mail: licini@provincia.padova.it

