



14/06/2011 12:21 0039 041 5318668

I. T. VENETO MESTRE

#6929 P.003/008



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO

Settore III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Fax

A: Regione Veneto - Dir Urb. e Paesaggio Fax: 041/279.23.83

Pagine: 2 compresa la presente Prot 4123

Protocollo Data: 14 GIU. 2011

di Vs fax prot. Nr 272538 del 08/06/2011 14/06/2011

riferimento:

Oggetto: Ditta Elettrostudio Energia S.p.A. - Realizzazione impianto fotovoltaico della potenza di 5,9 MWp denominato "Il Dosso", nei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo (PD) - Prot. Reg. nr. 160679 del 23.03.2010.

In relazione alla pratica in oggetto si comunica che lo scrivente ufficio, avendo ottenuto l'atto di sottomissione dalla Società in calce e avendo verificato la congruità degli atti trasmessi, ha provveduto all'emissione del N.O. di competenza con nota prot. ITV / III / 4118 / 13349 / MF del 14/06/2011. Dello stesso si allega copia al presente fax.

Pertanto questo ufficio non sarà presente alla conferenza dei servizi del 20.06.2011

Distinti saluti

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	
Data registr.	15 GIU. 2011
Prot. N.	286199
Indice classific.	schiller 400

Resp. del procedimento
Funn. Tecnico
dr. Furlan Mauro

N.B. Al presente fax non segue la trasmissione dell'originale a mezzo posta. La presente comunicazione è confidenziale e potrebbe essere tutelata dal segreto professionale; essa è comunque ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso non fosse a Voi destinata, Vi preghiamo di non copiarla o divulgarla e di avvisarci immediatamente.

14/06 2011 12:21 0039 041 5318668

I. T. VENETO MESTRE

#6929 P. 004/006



MINUTA

Ministero dello Sviluppo Economico



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Dati di arrivo	ISPETTORATO TERRITORIALE Veneto - Settore III tel. 041.9654.132 - fax 041.5318668
Data regolamento	15 GIU. 2011
Prot. n.	286199
Indice di...	

Comunicazioni

Alla REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)

p.c. Elettrostudio Energia S.p.A.
Via Lavaredo 44/52
30174 VENEZIA MESTRE (VE)

Ve-Mestre, 14 GIU. 2011
Prot. n. ITV/III/4118/13349/MF

Oggetto: Conferenza dei servizi del 20.06.11 - Linea MT 20 kV in cavo interrato di connessione dell'impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) della potenza di 5,9 MWp denominato "Il Dosso", nei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo (prov. di Padova).

Con riferimento alla Conferenza dei servizi in oggetto, relativa all'istanza di Autorizzazione presentata al protocollo regionale in data 23/03/2010 prot. 160679 dalla società Elettrostudio Energia S.p.A., si rilascia, per quanto di competenza, il **NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE** della linea sopraindicata alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LC/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/27900/42285/29440 del 16.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. LC/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all' ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato dalla società Elettrostudio energia S.p.A., registrato a Venezia (VE) il 26 aprile 2010 al n° 2014 serie III, senza alcun pregiudizio delle clausole in essi contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15.02.2006 pubblicato nella G.U. n. 82 del 7.04.06 sulle prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.



Il Responsabile del Settore III
dr. Rossi Alessandro

Responsabile del procedimento: dr. Mauro Furlan, Funzionario Tecnico
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: IT Veneto - Sett. III - Piano IV - Stanza 27