



PROVINCIA DI ROVIGO

Via Ricchieri n. 10 - 45100 Rovigo
Area Lavori Pubblici
sede staccata di Viale della Pace n. 5 - 45100 Rovigo
☎ 0425 386 973/974/975
☎ 0425 386 950

Servizio Espropriazioni, Elettrodotti, Nuove Progettazioni
e-mail: progettazioni.viabilita@provincia.rovigo.it

Provincia di Rovigo	
Prot. N. 10 FEB 2010 / 8114	
del 10 FEB 2010	
UOR: Area Lavori Pubblici	
Class.: 11/14	Fasc.: /

OGGETTO: Realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 24MWp in comune di Canaro.P

PARERE ALL'ESECUZIONE DELL'ELETTRODOTTO

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo:	
Data registraz.	10 FEB. 2010
Prot. N.	76737
Indice classificazione	Partenza / Fascicolo 400

Alla Regione Veneto
Direzione Urbanistica
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
(nota trasmessa solo via fax:
041/2792383)

In riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentata da fonti rinnovabili, di cui all'oggetto,

TENUTO conto che, l'intervento prevede la realizzazione di n. 4 distinti impianti fotovoltaici, rispettivamente::

- impianto TECNOSOL
- impianto TECNOENERGY
- impianto SOLECO
- impianto TECNOSERVICE

impianti che presentano la stessa impostazione di schema tecnologico con identiche caratteristiche ed elementi costitutivi;

ACCERTATO che per ciascun impianto fotovoltaico, l'elettrodotto, oggetto del presente parere, è costituito da:

- cabina (individuata in progetto n. 6-C) che oltre alla trasformazione da bt/MT dell'energia prodotta dal "Parco", presenta, contigua, la cabina di consegna di tutta l'energia prodotta dall'impianto;
- linea interrata in cavo MT in alluminio, del tipo tripolare ad elica visibile, secondo il percorso rappresentato nelle tavole di progetto, per il collegamento dalla cabina di consegna (6C) alla cabina primaria Enel "CANARO"

18/02/2010 18:41 8425386958

AREA LAVORI LLPP

PAG 02/02

ATTESO che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee di cui sopra è ricompresa nell'autorizzazione unica che verrà rilasciata da codesto Ente, per l'intero intervento;

ATTESO che il reperimento dei pareri, da parte delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. 11.12.201933 e dell'art. 8 L.R. 06.09.91 n° 24, avverrà tramite la Conferenza dei Servizi;

VISTI gli elaborati tecnici, inerenti la realizzazione degli interventi oggetto del presente parere, da cui si evince che la zona, oggetto di intervento, risulta a destinazione agricola, priva di fabbricati, nelle immediate vicinanze degli impianti stessi;
In particolare la dichiarazione del progettista, in data 27.01.2010, che attesta:
la realizzazione degli elettrodotti di competenza Enel (cabine e linee di cui sopra e relative fasce di rispetto), esclusivamente su aree di futura proprietà o in disponibilità delle società titolari degli impianti, destinate a viabilità di servizio, degli impianti stessi, per il collegamento con l'area di pertinenza dell'esistente cabina primaria ENEL, pertanto in zone dove non è richiesto il rispetto dei limiti di induzione elettromagnetica e delle norme di tutela della popolazione, fissati dal DPCM 08.07.2003,

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva Elettrodotti, reso nella seduta del 29.01.2010 con voto n.818

TENUTO conto di quanto sopra esposto si esprime, per la parte di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

All'esecuzione delle opere elettriche, in premessa citate, così come previsto negli elaborati progettuali presentati.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE
AREA LAVORI PUBBLICI
Dr. Arch. Valerio GASPARETTO**

