



Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE Veneto - Settore III  
tel. 041.2519044 - fax 041.5318668Ala REGIONE VENETO  
Direzione Urbanistica  
Calle Priuli – Cannaregio, 99  
30121 Venezia (VE)

= 2 APR. 2010 I

Ve-Mestre,

Prot. n. ITV/III/2024/13319/MF

**Oggetto: Conferenza dei servizi del 02.04.10 – Realizzazione di 4 impianti fotovoltaici potenza complessiva di 24 MWp in comune di Canaro (RO).**

Con riferimento alla Conferenza dei servizi in oggetto, relativa all'istanza di Autorizzazione presentata al protocollo regionale dalla società Tecnoservice s.r.l., si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/8, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. LCI/02/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 ( art. 14 c. 4 ) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all' ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato dalla Società Tecnoservice s.r.l., registrato a Rovigo (RO) il 18.02.2010 al n° 756 Serie III, senza alcun pregiudizio delle clausole in essi contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15.02.2006 pubblicato nella G.U. n. 82 del 7.04.06 sulle prestazioni effettuate dal Ministero delle Comunicazioni per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.

Il Responsabile del Procedimento  
dr. Rossi Alessandro



Ministero dello Sviluppo Economico  
Comunicazioni  
Ispettorato Territoriale Veneto  
1° Logistico  
Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE)  
Tel. 041/2519637 - fax 041/5318688

Mestre, il 11 MAG. 2009

Prot. ITV/LOG/ 02488 /SEGR/FLO  
All.

Al funzionario economico  
dott. Alessandro Rossi  
SEDE

**OGGETTO: delega adozione provvedimento finale nelle conferenze di servizi.**

Visto il provvedimento prot. ITV/LOG/1939/SEGR del 31.03.2005 di conferimento alla S.V. della Direzione del Settore III dall' 01.04.2005;

Visto il provvedimento prot. ITV/LOG/1940/SEGR del 31.03.2005 di delega, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, alla S.V. della responsabilità dei procedimenti di competenza del Settore, come previsti dal D.M. 16.12.2004 di riorganizzazione del Ministero delle Comunicazioni,

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241

### **delega**

alla S.V. la responsabilità dei procedimenti connessi alle Conferenze di Servizi, indette dalle Amministrazioni procedenti ai sensi dell'art. 14 e seg. della L. 241/90, compresa l'adozione del provvedimento finale previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 259/2003.

Il Direttore *ad interim* dell'Ispettorato Territoriale Veneto  
Ing. Luciano D'Ambrosio