



Provincia di Padova
Settore Ambiente – Servizio Ecologia

PROT. N. 0123860/2010 - 06/08/2010
- Provincia di Padova

LI - 6 AGO. 2010

35121 PADOVA - PIAZZA ANTENORE N. 3

RIF. NOTA



Alla Regione Veneto
Segreteria Ambiente e Territorio
Direzione Urbanistica
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

OGGETTO: Ditta: **AZIENDA AGRICOLA DEL GORGO SAS DI ALESSANDRO RANDI**
Realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di **996 kWp** e del relativo elettrodotto di
connessione in Comune di **Cartura (PD)**, presentato al protocollo regionale in data 14 maggio
2010 prot. 272138.
Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e delle DGRV 2204 del
08/08/2008, 1192 del 05/05/2009 e 2373 del 04/08/2009.
**Parere per costruzione elettrodotto a 20 kV in cavo interrato e cabina elettrica per
allacciamento impianto, L.R. 24/91.**

Con riferimento alla pratica citata in oggetto, visti gli elaborati di progetto presentati con note del
03/06/2010 (prot. Provincia n. 89295 del 04/06/2010) e del 27/07/2010 (prot. Provincia n. 119281 del
29/07/2010), questa amministrazione, per quanto di competenza ai sensi della L.R. 24/1991, esprime **parere
favorevole** alla costruzione ed esercizio di 1 cabina elettrica e del tratto di linea elettrica a 20 kV in cavo interrato
per la connessione dell'impianto citato in oggetto nel Comune di Cartura, subordinatamente all'osservanza delle
seguenti prescrizioni:

- le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n° 339 del 28.06.1986, dal D.M. 21.03.1988, dal D.M. 16.01.1991 e dal D.P.C.M. 08.07.2003;
- nelle aree dove sono presenti esemplari di *Platanus* s.p.p. deve essere avvisato il servizio fitosanitario regionale, competente per territorio, per il relativo controllo ai sensi del D.M. del 17.04.1998;
- le linee elettriche in progetto dovranno essere poste ad adeguata distanza dalle alberature al fine di evitare danni agli apparati radicali della vegetazione;
- la data della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere prontamente comunicata alla Provincia di Padova;
- a norma dell'art.14 della L.R. n° 24/1991 le linee elettriche e relative opere accessorie dovranno essere collaudate non prima di un anno e non oltre tre anni dall'inizio del loro esercizio.

Distinti saluti.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 9 AGO. 2010
Prot. N.	431077
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
EC4	400

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dott. Livio Baracco

PROVINCIA DI PADOVA – SETTORE AMBIENTE, Servizio Ecologia
35134 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Adempimenti ex art. 4 e 5 L. 241/90
Struttura: Settore AMBIENTE, Servizio Ecologia
Dirigente: Dott. Livio Baracco
Istruttoria a cura dell'Ufficio Scarichi, Elettrosmog, Energia
Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini
☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 E-mail: licini@provincia.padova.it

