



- 2 NOV. 2010

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA del ~~4.10.2010~~**  
**Impianto fotovoltaico della potenza di 997,92 kWp nel Comune di Chiuppano (VI) in località**  
**Rozzolla - RICHIEDENTE: Ditta ARCHEO S.r.l.**

**VERBALE DELLA 2a e 3a SEDUTA**

Il signor Roberto Grotto, in qualità di legale rappresentante della ditta ARCHEO Srl di Chiuppano (VI), con nota del 07.06.2010 acquisita al protocollo al n. 314030/57.00 del 07.06.2010, ha chiesto l' autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico indicato in oggetto.

In data 05.07.2010 nella sede di Palazzo "Linetti", si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dal Dirigente direzione Urbanistica, con nota n. 352834/57.09 in data 25.06.2010.

In data 4.8.2010 nella sede di Palazzo "Linetti", si è riunita la seduta della Conferenza di Servizi decisoria convocata dal Dirigente direzione Urbanistica, con nota n. 397191/57.09 in data 21.7.2010. Nell'ambito di tale conferenza si è proceduto alla verifica del recepimento negli elaborati di progetto di tutte le osservazioni emerse in sede di conferenza istruttoria, dando atto che tali osservazioni sono state esaurientemente recepite.

Alla luce del parere nota prot. n. 19699 del 30/7/2010 della Soprintendenza per i BB.AA. e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, il Comune ha proposto la sospensione dei lavori, al fine di consentire al proponente di attivarsi presso la Soprintendenza stessa al fine di verificare la possibilità di proporre delle modifiche progettuali idonee a superare i motivi ostativi al rilascio di un parere favorevole. Considerato quindi che i termini del procedimento scadono il 6 dicembre 2010, la conferenza ha sospeso i lavori che sarebbero dovuti riprendere il 4 ottobre 2010.

Con nota n. 478008/57.09 del 10.9.2010 è stata confermata a tutti gli enti interessati la prosecuzione dei lavori della conferenza decisoria del 4.8.2010 per il giorno 4.10.2010, ma tale conferenza è andata deserta.

A seguito della richiesta del Comune di Chiuppano prot. n. 6586 del 30.9.2010, ma pervenuta alla Regione del Veneto il giorno stesso della ripresa dei lavori della conferenza, ovvero il 4.10.10 prot. n. 517130, è stata nuovamente comunicata (con nota prot. n. 539463 del 14.10.2010) la ripresa dei lavori della conferenza decisoria per il giorno 2.11.2010 alle ore 9,30 nella sede di Palazzo "Linetti".

Con nota del 11.10.2010, pervenuta il 12.10.2010 prot. n. 532738 Archeo srl ha trasmesso la documentazione aggiornata del progetto di impianto fotovoltaico nella sua definitiva versione, da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei servizi a seguito delle revisioni tali da consentire il superamento del parere negativo di cui alla nota prot. n. 19699 del 30/7/2010 della Soprintendenza per i BB.AA. e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

**Sono stati invitati i rappresentanti delle seguenti strutture ed enti:**

Dirigente Servizio di Pianificazione Concertata 2 - Presidente della CdS	Ignazio Operti
Responsabile dell'Istruttoria	Mirco Schileo
Ditta ARCHEO S.r.l.	Giuseppe Giroto
Progettista Arch. Ruggero Faccin di Vicenza	Arch. Ruggero Faccin - Silvio Comparin
Comune Di Chiuppano (VI) - Sindaco	Maino Giampaolo
UTC	Giancarlo Faresio Nota prot. n. 6832 de 7.10.2010, con prescrizioni
Provincia di Vicenza	Parere favorevole con nota prot. n. 47489 del 5/7/2010
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto Sezione III - Venezia-Mestre	ASSENTE
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche	Nulla osta prot. n. 15249 del 8.9.2010
Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i BPA del Veneto Cannaregio 4314 Cà Michiel delle Colonne Venezia	Assente
Soprintendenza per i BB.AA. e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza	Parere favorevole prot. n. 27822 del 25.10.2010, con le prescrizioni di cui alla nota del Comune di Chiuppano prot. n. 6832 de 7.10.2010
Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto	Parere favorevole prot. 10866 del 23/7/2010, con

	prescrizioni
ENEL Distribuzione SpA Venezia	Nota prot. n. 6637777 del 5/7/2010
Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza	Nota prot. n. 131211 del 28.10.2010 che conferma la precedente nota prot. n. 95313 del 3.8.10
Regione del Veneto - Unità di Progetto Energia	Laura Foscolo
Dirigente Regionale Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura	Assente
Dirigente Regionale Servizio Forestale di Vicenza	Nota prot. N. 418400 del 3/8/2010
Dirigente Regionale Direzione Pianificazione Territoriale	Relazione istruttoria tecnica n. 59/urb/2010

**La riunione ha inizio alle ore 10.10**

La seduta viene aperta dall'arch. Ignazio Operti.

Funge da segretario della Conferenza la dott.ssa Laura Foscolo.

L'arch. Operti da lettura del parere favorevole della Soprintendenza per i BB.AA. e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 27822 del 25.10.2010, con le prescrizioni di cui alla nota del Comune di Chiappano prot. n. 6832 de 7.10.2010.

Il Comune di Chiappano da quindi lettura della propria nota sopraccitata.

Per quanto riguarda il progetto relativo al recupero dell'ex cotonificio Cotorossi-Rozzolla, rappresentato negli elaborati presentati da Archeo srl con nota del 11.10.2010, pervenuta il 12.10.2010 prot. n. 532738, la conferenza precisa che la ditta s'impegna a sottoscrivere la convenzione oggetto di DCC n. 26 del 21.7.2010, agli atti della conferenza stessa.

Tale convenzione, che dovrà essere sottoscritta prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, dovrà essere aggiornata ai contenuti ed alle prescrizioni delle note del comune di Chiappano e della Soprintendenza per i BB.AA. e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza sopra richiamate.

Il permesso di costruire concernente il recupero dell'ambito perimetrato nella tavola 3, relativo agli edifici dell'ex cotonificio, sarà rilasciato dal Comune di Chiappano.

In merito al parere Arpav prot. n. 95313 del 3.8.10 viene precisato che:

- sono integralmente richiamate le prescrizioni di cui al punto 1;
- l'impianto di illuminazione sarà soltanto quello già esistente lungo la viabilità;
- viene prescritta illuminazione del manufatto restaurato, da realizzare in conformità alla LR n. 17/2009;
- viene evidenziato che i pannelli non sono riflettenti.



Per i primi 5 anni i dati di produzione annuale di energia dell'impianto dovranno essere inviati all'Unità di Progetto Energia della Regione Veneto, al fine di verificarne l'effettiva produzione ed il rendimento.

Vista tutta la documentazione e le successive integrazioni, considerati i pareri favorevoli con prescrizioni degli enti coinvolti che vengono integralmente richiamate, la Conferenza ritiene di esprimersi all'unanimità, favorevolmente all'approvazione del progetto in esame.

Letto e condiviso da tutti i presenti

**La conferenza si chiude alle ore 11.00**

Venezia 2.11.2010

Dirigente Servizio di Pianificazione Concertata 2 - Presidente della CdS	
Comune di Chiappano (VI)	
Il segretario verbalizzante	