



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona  
Ufficio Prevenzione Incendi

trasmessa via PEC

Verona, data del protocollo

Pratica n. 76901

Attività n. 12.3.C

D.P.R. n.°151/11

AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.  
VIA AMOS ZANIBELLI, 12  
37064 POVEGLIANO VERONESE  
AMBIENTESERVIZI@OMNIPEC.IT

Sig. Sindaco del Comune di  
POVEGLIANO VERONESE

Oggetto: Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. n.°151/11 per l'attività di Depositi e rivendite liquidi infiamm., combust., oli di ogni tipo, capac. >50mc. Incremento dei quantitativi in deposito e/o lavorazione.

Progetto: Ampliamento di attività in possesso di C.P.I.

Attività n. 12.3.C D.P.R. n.°151/11

Ragione Sociale: AMBIENTE & SERVIZI S.R.L.- sita in VIA AMOS ZANIBELLI 12 del Comune di POVEGLIANO VERONESE

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

- visto l'istanza presentata dal Sig. MARCO BALLARINI in qualità di legale rappresentante, in data 27.05.2019;
- visto la documentazione tecnica a corredo, a firma di TITA geom. TIZIANO;
- visto le risultanze dell'istruttoria tecnica;

si informa di aver approvato, per quanto di propria competenza, il progetto per la realizzazione dell'attività di cui all'oggetto, a condizione che inoltre vengano osservate le seguenti prescrizioni, da riportare nel permesso di costruire da rilasciare all'interessato o altro pertinente provvedimento autorizzativo:

1. L'impianto idrico antincendi sia integrato con il posizionamento, in corrispondenza di ogni idrante UNI 45, di un contenitore mobile di liquido schiumogeno collegabile all'impianto suddetto, in modo da assicurare la possibilità di erogazione di schiuma in caso di emergenza.
2. Dovranno essere posizionati, in corrispondenza da ogni punto di possibile intervento dei mezzi di soccorso in caso di incendio, cartelli UNI EN ISO 7010-M001 o equivalente riportanti il messaggio **"Costruzione progettata per il livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III"**

Completate le opere di cui al presente parere, prima dell'esercizio dell'attività, il Titolare dell'attività dovrà presentare:

- segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA, rif. art.4 D.P.R. 151/2011), redatta secondo il modello PIN 2-2018 reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it);
- asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto approvato, redatta secondo il modello PIN 2.1-2018 reperibile sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) ;
- attestato di versamento ex Legge n. 966/65 effettuato sul ccp n.135376 intestato alla Direzione Provinciale del Tesoro-Sez. di Verona, IBAN IT63Z0760111700000000135376;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona - Via Polveriera Vecchia, 12 - 37134 Verona

☎ 0458294211 - e-mail: [com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it)

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mar. e Gio. 9:00 - 12:00 - Mar. 13:00 - 15:00



- le certificazioni e/o dichiarazioni di cui al seguente elenco (rif. allegato II del D.M. Interno 07/08/2012), con esclusione di quelle che vanno conservate in apposito fascicolo presso il titolare dell'attività:

1. Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, su modello: PIN 2.2-2018 CERT.REI.;
2. Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte su modello: PIN 2.3-2018 DICH.PROD.;
3. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n.37 degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione energia elettrica, compreso impianti di produzione energia da fonti rinnovabili ed impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; per impianti realizzati prima del 27/03/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, dovrà essere prodotto il modello PIN 2.5-2018 CERT.IMP.;
4. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.22/01/2008 n.37 degli impianti di protezione antincendio; per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n.37 realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea, in presenza di progetto dovrà essere prodotto il modello PIN 2.4-2018 DICH.IMP.; in assenza di progetto e per gli impianti realizzati prima del 27/03/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, dovrà essere prodotto il modello PIN 2.5-2018 CERT.IMP. a firma di Professionista Antincendio;
5. Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.22/01/2008 n.37 per impianti di riscaldamento, di climatizzazione di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e ventilazione ed aerazione dei locali, ovvero modello PIN 2.5-2018 CERT.IMP. per impianti realizzati prima del 27/03/08, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile;

Per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato nel progetto antincendio presentato, dovranno essere osservate le regole tecniche ed i criteri generali di sicurezza antincendio attualmente in vigore.

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA a questo Comando e il rispetto degli obblighi ex art. 6 D.P.R. n. 151/2011 costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

E' obbligo, inoltre, del Datore di Lavoro la redazione del documento sulla valutazione del rischio ex art.17 del D.L.vo n.81/2008 e dovranno, pertanto, essere rese disponibili presso l'attività le misure adottate in ordine alla formazione dei lavoratori incaricati della lotta antincendi e/o evacuazione in caso di emergenza.

In particolare dovrà essere individuato il personale che abbia conseguito attestato di frequenza a corso specifico antincendio nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 10-03-1998 ovvero istanza in bollo per richiesta corso già inoltrata a questo Comando. A tal fine si evidenzia che sul sito web del Comando di Verona, accessibile attraverso il portale istituzionale [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it), è reperibile il modello per la richiesta di corsi di formazione per addetto antincendio, nonché informazioni relative alle modalità di svolgimento ed ai costi degli stessi.

Si rammenta che eventuali modifiche al progetto approvato con la presente nota, che comportino variazione delle condizioni di sicurezza, devono essere approvate da questo Comando con la stessa procedura.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ai sensi della Legge n. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Il Funzionario Istruttore  
(Geom. Ignazio Mario SCOZZARI)  
*(firmato in forma digitale ai sensi di legge)*

per IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Il Direttore Vice Dirigente  
(Dott. Ing. Andrea TOMBA)  
*(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)*