



Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

ISPettorato Territoriale Veneto Settore III* - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE TELEFONICO Via Torino 88 – 30172 MESTRE – VE 0412519644 - FAX 0415318668

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 AGO. 2010
Prot. N.	442060
Indice classif.	
06 AGO. 2010	

Al Regione Veneto
 Segreteria regionale Ambiente e Territorio
 Ufficio Energie Rinnovabili
 Palazzo Linetti
 Calle Priuli 99
 30121 Cannaregio -VE-

Alla Azienda Agricola Motta Munaretto
 Via Motta Moresolo nr. 12/b
 Chioggia - VE -

Ve-Mestre,

Prot. n. ITV / III / 5089 /13457/SCG

DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE IN CAVO INTERRATO

Oggetto: Rilascio Nulla Osta finalizzato alla Autorizzazione unica per costruzione elettrodotto interrato a 20 kV a servizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da fotovoltaico in Comune di Chioggia (VE) a nome di **Azienda Agricola Motta Munaretto** da realizzarsi presso Motta Moresolo (VE).

In esito alla conferenza dei servizi in oggetto, relativa all'istanza di Autorizzazione unica nr. 287531 del 21/05/2010, indetta ai sensi dell'art. 14 Legge nr. 241 del 07/08/1990 ed art. 12 del Dlgs nr. 387/2003 presentata dalla Azienda agricola in calce, si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero delle Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all' ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato dall' **Azienda Agricola Motta Munaretto** registrato all'ufficio delle entrate di Thiene il 01/07/2010 al nr. Reg. 1644 S.3, , senza alcun pregiudizio delle clausole in essi contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettriche, ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15/02/2006 pubblicati sulla G.U. nr. 82 del 7/04/2006 sulle prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.

Il Responsabile del Procedimento
 Dr. Rossi Alessandro