



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

**Oggetto:** Nextpower Development Italia Srl. Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ceggia (VE) in Località Ponte Romano su ex-area di lancio 57°Grt, avente potenza nominale di 9968,64 kW e potenza richiesta in immissione di 9960 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Ceggia (VE) e di Cessalto (TV). Comuni di localizzazione: Ceggia (VE), Cessalto (TV).  
Procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 47/22.  
Avviso di rinvio della Conferenza di servizi (Art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) convocata con nota del 31.07.2023 n. 410362.  
**Parere di competenza**

Regione del Veneto  
Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale  
[valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Si corrisponde alla nota n. 0518432 del 25/09/2023, acquisita al protocollo di Ente n. 14210 del 25/09/2023, e si comunica quanto segue.

Con nota n. 9891 del 28/06/2023 la scrivente ha espresso parere non favorevole all'intervento in oggetto, con riserva di modificare la propria determinazione in esito all'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* ai sensi dell'Art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano.

A conclusione dell'iter previsto dall'articolo 6 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2023 il decreto del segretario generale n. 110 del 13 luglio 2023, relativo all'aggiornamento della pericolosità idraulica nei Comuni di Ceggia (VE) e Torre di Mosto (VE).

Tutto ciò premesso, la scrivente esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'intervento in oggetto.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE  
E TUTELA DAL RISCHIO DI ALLUVIONI

Ing. Michele Ferri

Firmato digitalmente da:

FERRI MICHELE

Firmato il 09/10/2023 16:53

Seriale Certificato: 1211987

Valido dal 25/02/2022 al 25/02/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)

[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - PEC [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)

Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*

**Oggetto:** Nextpower Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ceggia (VE) in Località Ponte Romano su ex-area di lancio 57°Grt, avente potenza nominale di 9968,64 kW e potenza richiesta in immissione di 9960 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Ceggia (VE) e di Cessalto (TV).  
 Comuni di localizzazione: Ceggia (VE), Cessalto (TV).  
 Procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018). Codice Progetto: 47/22  
 Comunicazione di pubblicazione dell'“Avviso al pubblico” e di avvio del procedimento.  
**Parere di competenza**

Regione del Veneto  
 Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
 Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
 Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale

[valutazioniambientalipotestamento@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalipotestamento@pec.regione.veneto.it)

Si corrisponde alla nota n. NPDI\_DC\_2023\_161 del 12/06/2023, acquisita al protocollo di Ente n. 8920/2023 del 12/06/2023, con la quale Nextpower Development Italia S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa relativa al procedimento in oggetto, richiesta dalla scrivente con nota n. 7969/2023 del 25/05/2023.

Dall'esame della documentazione integrativa emerge che i risultati della modellazione idraulica dello stato di fatto per l'evento con tempo di ritorno di 100 anni non sono coerenti con le mappe delle altezze idriche del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), adottato con delibera CIP n. 3 del 21 dicembre 2021 (GU serie generale n. 29 del 4 febbraio 2022) e approvato con DPCM 1 dicembre 2022 (GU serie generale n. 31 del 7 febbraio 2023).

Si ricorda che è possibile attivare una procedura di aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera C delle N.T.A del PGRA, utilizzando la piattaforma SIGMA (All. A punto 1.3).

Tutto ciò premesso, la scrivente esprime, per quanto di competenza, parere non favorevole all'intervento in oggetto, con riserva di modificare la propria determinazione in esito al sopra citato aggiornamento del Piano.

Distinti saluti,

PER  
 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DELL'IDRAULICA,  
 DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

Ing. Michele Ferri

[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)  
[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - PEC [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)  
 Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
 Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
 Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604



### Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

**Oggetto:** Nextpower Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ceggia (VE) in Località Ponte Romano su ex-area di lancio 57°Grt, avente potenza nominale di 9968,64 kW e potenza richiesta in immissione di 9960 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Ceggia (VE) e di Cessalto (TV).  
 Comuni di localizzazione: Ceggia (VE), Cessalto (TV).  
 Procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018). Codice Progetto: 47/22  
 Comunicazione di avvio di una nuova consultazione – pubblicazione di nuovo avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  
**Parere di competenza**

Regione del Veneto  
 Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
 Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso  
 Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale  
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

Si corrisponde alla nota n. 410362 del 31/07/2023, acquisita al protocollo di Ente n. 11715 del 31/07/2023, e si comunica quanto segue.

Con nota n. 9891 del 28/06/2023 la scrivente ha espresso parere non favorevole all'intervento in oggetto, con riserva di modificare la propria determinazione in esito all'aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* ai sensi dell'Art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano.

In data 13/07/2023 è stato pubblicato il Decreto del Segretario Generale n. 110/2023, che prevede l'aggiornamento del quadro conoscitivo idraulico del PGRA in corrispondenza della cosiddetta "Ex-area di lancio 57°Grt", acquisibile attraverso il sito del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali – sezione amministrazione trasparente all'indirizzo [www.distrettoalpiorientali.it](http://www.distrettoalpiorientali.it).

In conformità con quanto previsto all'Art. 6 comma 4 delle NTA del Piano, con nota n. 10731 del 13/07/2023 il decreto di aggiornamento del Piano è stato trasmesso ai comuni di Comuni di Ceggia e Torre di Mosto (VE), territorialmente interessati, per l'affissione all'albo pretorio e per la raccolta delle osservazioni dei portatori di interesse che devono pervenire nel termine di 30 giorni. Le osservazioni pervenute, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, devono essere trasmesse all'Autorità di bacino a cura delle amministrazioni comunali nei successivi 15 giorni. Il decreto di aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tutto ciò premesso, la scrivente comunica che allo stato attuale, in attesa della vigenza della nuova mappatura, conferma il proprio parere non favorevole. Tale parere potrà essere rivisto decorsi i termini di cui sopra, subordinatamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sopra citato Decreto del Segretario Generale n. 110/2023 in assenza di osservazioni rilevanti.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DELL'IDRAULICA,  
 DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

Ing. Michele Ferri

[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)  
[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - PEC [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)  
 Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
 Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
 Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

AUTORITÀ DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI  
 Protocollo Partenza N. 12205/2023 del 09-08-2023  
 Doc. Principale - Class. 7.1 - Copia Documento

Regione del Veneto-A. O. Giunta Regionale n. prot. 4297/81 data 10/09/2023, pagina 3 di 3