

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO

Spett.le
REGIONE del VENETO
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA (VE)
PEC: valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Spett.le
PETROL CALTEX S.R.L.
PEC: petrolcaltex@legalmail.it

Spett.le Ditta
SPIGOLON Elga
Via Risorgimento, 92/A
45014 PORTO VIRO (RO)

Spett.le
COMUNE di PORTO VIRO
PEC: comune.portoviro@cert.legalmail.it

Al Capo Settore Manutenzione Zona Nord
Geom. Giorgio SIVIERO SEDE

All'Assistente Catastale Agrario
Geom. Enrico ODORIZZI SEDE

OGGETTO: **PETROL CALTEX S.R.L.** Impianto fotovoltaico a terra di 4,6 MWp – Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) - **Codice progetto 5/23**;
Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).
Comune di Porto Viro – Censuario Contarina – Fog. 12 mapp. 305 – superf. ha 5.50.00;
Parere di competenza.

In riscontro alla nota della Regione del Veneto - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale del 09/06/2023 pervenutaci in data 12.06.2023 ns. prot. n. 4273 ed alla integrazione documentale pervenutaci in data 22.05.2023 ns. prot. n. 3677 di cui all'oggetto, il Consorzio **VISTE** le note consorziali prot. 2418 del 29.03.2023 e 3448 del 11.05.2023;
PRESA VISIONE degli elaborati tecnici e grafici integrativi allegati alla nota pervenutaci in data 22.05.2023 ns. prot. n. 3677;
VERIFICATO che l'area di intervento, identificata in catasto al Foglio 12 mapp. 305 nel Censuario di Contarina in Comune di Porto Viro, risulta di proprietà della ditta SPIGOLON Elga;
VISTA l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario tramite sistemazione idraulico agraria a quota di compenso e impianto di drenaggio tubolare sotterraneo rilasciata dal Consorzio in data 15.07.2021 prot. n. 4934 alla ditta SPIGOLON Elga sulla stessa area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
VISTA la Valutazione di Compatibilità Idraulica - Relazione Idrologica ed Idrogeologica, redatta in data 19.12.2022, a firma del Dott. Geol. Paolo CHIARION;
VISTO il disposto della D.G.R.V. n. 2948/2009 in materia di Studio di compatibilità idraulica;
VISTO l'art.132 e segg. del R.D. 8.05.1904 n.368 e il vigente Regolamento consorziale di Polizia Idraulica;

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



Regione del Veneto-A. O. O Giunta Regionale n. prot. 356631 data 03/07/2023, pagina 2 di 2

con la presente

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza e ai soli fini idraulici, in merito alla Valutazione di Compatibilità idraulica presentata dalla ditta **PETROL CALTEX S.R.L.** nell'ambito del procedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Porto Viro (RO), alle seguenti condizioni:

- 1) La ditta dovrà presentare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, regolare richiesta di autorizzazione per lo scarico nella rete di scolo consorziale tramite fossalazione privata delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dalla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- 2) Per garantire l'invarianza idraulica sull'area complessiva di intervento di ha 5.50.00 la ditta dovrà provvedere alla realizzazione di un volume di invaso non inferiore a mc. 1.788;
- 3) Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area oggetto di intervento nel fosso ricettore posto a nord dell'area di intervento la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) dal diametro massimo di 150 mm.;
- 4) La bocca tarata di scarico delle acque meteoriche dovrà essere dotata di clapet di non ritorno per evitare rigurgiti;
- 5) In caso di esito negativo del procedimento autorizzativo unico regionale necessario per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico la ditta SPIGOLON Elga in qualità di proprietaria dell'area oggetto di intervento dovrà provvedere al completamento dei lavori di miglioramento fondiario tramite sistemazione idraulico agraria a quota di compenso e impianto di drenaggio tubolare sotterraneo autorizzati dal Consorzio in data 15.07.2021 prot. n. 4934.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
-Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

Responsabile: Capo Settore Catastrale Agrario Geom. Luca MILAN
Referente: Geom. Enrico D'ORFIZZI

Sede: Via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (Ro)
tel. 0426 349711 - fax 0426 346137

E-MAIL: consorzio@bonificadeltadelpo.it PEC: bonifica.deltadelpo@legalmail.it
Codice Fiscale 90014820295

