



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DIVISIONE XII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
U.O. III – RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA – TELEFONIA

PETROL CALTEX SRL
petroalcaltex@legalmail.it

REGIONE VENETO – DIREZIONE VALUTAZIONI
AMBIENTALI UNITA' ORGANIZZATIVA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Calle Priuli Cannaregio 99
30121 Venezia (VE)
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

NULLA OSTA alla COSTRUZIONE di LINEE ELETTRICHE in CAVO INTERRATO

Vista l'istanza prot. n. 0023174 ricevuta il 03/02/2023, con la quale codesta Società ha chiesto di poter attuare ai sensi del T.U. di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775 del 11.12.1933 e del D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, le seguenti linee elettriche a media tensione per il trasporto e la distribuzione di energia:

Procedura di Autorizzazione Unica Regionale (art. 27-bis del D.Lgs nr. 152/2006 s ss.mm.ii. L.R. nr. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR nr. 568/2018) Prog. 5/2023 relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici.

Istanza di costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 4,6 MWp, sito nel Comune di Porto Viro (RO).

Dagli atti pervenuti allo scrivente Ufficio di cui alla Conferenza Servizi unitamente alla TICA ENEL si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE delle linee sopraindicate alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero delle Imprese e del Made in Italy si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

Si precisa, inoltre, la necessità che codesta Società interpellì direttamente, prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, il SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI di TIM SpA chiamando il numero verde 800 133

Via Torino, 88 - 30172 Mestre - Venezia
tel 041-9654133

e-mail: it.veneto@mise.gov.it - resp. Istrutt. e resp. Proced.: massimo.scognamiglio@mise.gov.it
pec: dgsocerp.dlv12.ispvmf@pec.mise.gov.it



131 o inviando una pec all'indirizzo ad_ne@pec.telecomitalia.it e alla scrivente Unità Organizzativa al fine di pianificare il sopralluogo per le verifiche delle protezioni adottate.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza agli atti inviati dalla società istante allo scrivente Ufficio, senza alcun pregiudizio delle clausole in essa contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Il responsabile del procedimento: Funzionario Tecnico Massimo Scognamiglio
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:
IT Veneto - U.O. III - Piano IV - Stanza 30
Fascicolo elettronico 50892

*Il Responsabile dell'U.O. III
Dott. Alessandro Rossi*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche