



RACCOMANDATA A.R.

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE URBANISTICA	
Data di arrivo:	28/6/10
Data registrat.	- 8 LUG. 2010
Prot. N.	353804
Indice class.:	400


Ministero dello Sviluppo Economico
 Comunicazioni
 ISPettorato Territoriale Veneto - Settore III
 Tel. 041.9654130 - Fax. 041.5318668

AGENZIA DELLE COMUNICAZIONI
ISPettorato Territoriale Veneto
25 GIU. 2010
N 4838

Alla Regione del Veneto
 Direzione Urbanistica
 Calle Priuli, 99
 30121 Venezia

Spett. Fornace F.lli Boldrini snc
 Via Piepoli, 29
 45030 Occhiobello (RO)

Ve-Mestre, 25.06.2010

Prot. n. ITV/III/ 6071 / 13471 /MF 28 GIU. 2010

DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE IN CAVO INTERRATO

Oggetto: Rilascio Nulla Osta finalizzato all'autorizzazione unica per la costruzione dell'elettrodotto interrato a 20 kV a servizio dell'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili (conversione fotovoltaica dell'energia solare) in comune di Occhiobello - località Santa Maria Maddalena (RO) a nome di "Fornace F.lli Boldrini SAS" di R. Boldrini e C..

In esito alla conferenza dei servizi relativa all'istanza di autorizzazione unica presentata al protocollo regionale n. 173784 del 29.03.2010, indetta ai sensi dell'art. 14 Legge 241 del 7.08.1990 ed art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, presentata dall'Azienda "Fornace F.lli Boldrini SAS", per quanto di competenza, si rilascia il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE della Linea MT 20 kV di collegamento dell'impianto fotovoltaico potenza 993,6 kWp in comune di Occhiobello (RO) - località Santa Maria Maddalena, alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. PT prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. PT n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero delle Comunicazioni si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati da terra.

La presente dichiarazione viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato dall'Azienda "Fornace F.lli Boldrini SAS" di R. Boldrini e C. Via Piepoli, 29 Occhiobello (RO), registrato all'Agenzia delle Entrate di Comacchio il 19.05.2010 al n. 939 S. 3, senza pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni dal T.U. n. 1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del DM 15.02.2006 sulle prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni per conto terzi. Pertanto a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.



Il Responsabile del procedimento
 (dr. Alessandro Rossi)

Responsabile del procedimento: dr. Rossi Alessandro, Analista economico
 Responsabile dell'istruttoria: Dott. Furlan Mauro, Funzionario Tecnico
 Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: II Veneto - Sett. III - Piano IV - Stanza 27