



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

c. m.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 43699

Disposta all'istanza prot. N. 04445830278-08082019-0934

Prot. 0227852 del 08/08/2019

Collegata prot. Comando 22969 del 27/08/2019

Spett. R.I.VE. -RECUPERI INDUSTRIALI
VENEZIA- S.R.L.

VIA DEI CANTIERI N. 9
30170 VENEZIA FUSINA

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30170 VENEZIA

Tramite SUAP del Comune di VENEZIA
suap.ve@cert.camcom.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Ditta R.I.VE. -RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA- S.R.L. - VIA DEI CANTIERI -FUSINA- N. 9 - VENEZIA
Istanza relativa a: riattivazione impianto per il trattamento materiale derivante da spazzamento meccanico strade.
Attività n° 70.1.B del D.P.R. 151/2011.
L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCESCO PILO

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico e considerata l'integrazione prot 32371 del 03.12.19, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI).

A completamento del progetto presentato sono necessarie le seguenti integrazioni:

1. Copertura tramite monitori in quota (altezza minima 3 metri dal suolo) dell'area degli stoccaggi
2. Sostituzione dei serbatoi in vetroresina con serbatoi in acciaio o in alternativa provvedere ad eseguire i controlli necessari per assicurare la stabilità strutturale degli stessi
3. Prevedere una sala controllo presidiata dell'impianto
4. Garantire la copertura degli impianti interni con un sistema di telecamere opportunamente remotate in sala controllo
5. Prevedere l'installazione di sistemi di termocamere opportunamente remotate in sala controllo per le aree a rischio incendio quali nastri e stoccaggi.

Si chiede inoltre di inviare a questo Comando l'intero crono programma dei lavori prima dell'avvio dell'attività di cantiere.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

per IL COMANDANTE PROVINCIALE
DI IORIO

IL DIRIGENTE VICARIO
COSTA

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCESCO PILO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COPIA DI LAVORO