

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO**

La Ditta deve apportare i seguenti interventi di miglioramento, gestionali ed agli impianti, entro i tempi indicati:

PROGETTO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
1. Attivare un preciso programma di gestione ambientale (EMAS, ISO14001o aziendale ma basato sugli stessi principi dei modelli citati).	31/12/2013
2. Adeguare le centrali termiche con potenza al focolare > a 6 MW di rilevatori in continuo di temperatura nell'effluente gassoso e di analizzatore per la misurazione e registrazione in continuo dell'ossigeno libero e monossido di carbonio.	30/11/2013
3. Dotare tutti i punti di prelievo di idonee strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati del controllo conformemente a quanto previsto dal punto 6.13 del decreto di autorizzazione	30/11/2013
4.Sostituire i disinfettanti clorurati utilizzati per le attività di lavaggio con altri a minor impatto ambientale	30/11/2013