



05/03/2010 10:43 6425386950

AREA LAVORI PUBBLICI

FAG 01/03



PROVINCIA DI ROVIGO

Via Riccioletti n. 10 - 45100 Rovigo  
Area Lavori Pubblici  
sede staccata di Viale della Pace n. 5 - 45100 Rovigo  
☎ 0425 386 973/974/975  
☎ 0425 386 950

Servizio Espropriazioni, Elettrodotti, Nuove Progettazioni  
e mail: [progettazioni.stabilita@provincia.rovigo.it](mailto:progettazioni.stabilita@provincia.rovigo.it)

Prot. Gen. \_\_\_\_\_  
DA CITARE NELLA RISPOSTA

Rovigo, \_\_\_\_\_

Rif. Prot. prec. n° 6910

**OGGETTO:** Ditta Enersol s.r.l. realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 48 MWp in Comune di Canaro (RO), località Saline.  
Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03 e delle DGRV 2204 del 08 agosto 2008, 1192 del 05.05.2009 e 2373 del 04 agosto 2009.  
Parere all'esecuzione dell'elettrodotto.

Allegati: 1 pezzo

Provincia di Rovigo	
Prot. <u>1355</u>	
del <u>05 MAR 2010</u>	
UOR: Area Lavori Pubblici	
Class.: 11 - 14	Firma: <input checked="" type="checkbox"/>

Alla Regione Veneto  
Direzione Urbanistica  
Calle Prini Camareggio, 99  
30121 VENEZIA  
(nota trasmessa solo mezzo fax:  
041/2792383)

In relazione al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto, si trasmette in allegato il parere favorevole alla costruzione dell'elettrodotto, espresso dalla Commissione Consultiva in materia di elettrodotti, con voto n.819 nella seduta del 01.03.2010.

Distinti saluti

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI	
Data di arrivo:	
Data registrazione:	<u>- 8 MAR 2010</u>
Prot. N.:	<u>127758</u>
Indice classificazione:	<u>400</u>

MIR/pi

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
Dr. Arch. Valerio GASPARETTO -





## PROVINCIA DI ROVIGO

Via Ricchieri n. 10 - 45100 Rovigo

**Area Lavori Pubblici**

sede staccata di Viale della Pace n. 5 - 45100 Rovigo

☎ 0425 386 973/974/975 ☎ 0425 386 950

Servizio Espropriazioni, Elettrodotti, Nuove Progettazioni

e-mail: progettazioni.viabilita@provincia.rovigo.it

COMMISSIONE CONSULTIVA IN MATERIA DI ELETTRODOTTI  
(Artt 28-29 della L.R. 16.08. 1984 n. 42 Art. 31 L.R. 13-09-2001, n° 27)

### SEDUTA DEL 01.03.2010 VOTO N. 819

**OGGETTO:** Ditta Eversol s.r.l. realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 48 MWp in Comune di Canaro (RO) località Saline.

#### PREMESSE

Con nota del 25.09.2009 la Società Eversol ha consegnato copia del progetto dell'impianto fotovoltaico in Comune di Canaro, come richiesto dalla Regione Veneto, alla quale era stata rivolta istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso;

Dall'esame istruttorio della pratica sono emerse alcune carenze progettuali inerenti l'elettrodotto per le quali sono state richieste integrazioni con nota del 19.10.2009.

La pratica è stata esaminata dalla Commissione Consultiva in materia di elettrodotti nella seduta del 29.01.2010, nella quale è emersa l'esigenza di richiedere delucidazioni in relazione al rispetto dell'obiettivo di qualità di cui al DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

In data 16 febbraio 2010 la ditta Enersol ha trasmesso le integrazioni richieste composte da nuove tavole grafiche con la precisa individuazione delle attività accessorie presenti all'interno dell'area dell'impianto e una dichiarazione a firma del progettista dalla quale emerge che la presenza di personale all'interno dell'area rispetta ampiamente; limiti fissati dal DPCM 08.07.03 e s.m.i..

Esaminati gli atti allegati alla sopraccitata domanda;

Sentito il relatore Geom. Maurizio RUZZON;

#### CONSIDERATO

CHE risultano oggetto di autorizzazione: la stazione elettrica di trasformazione, dove avverrà l'elevazione della tensione da 20kV a 132kV per l'immissione dell'energia nella rete elettrica nazionale:

- La stazione di smistamento a 132kV connessa alla esistente linea AT "Ferrara - Focormorto - Este Santa Croce direzione Canaro;
- La connessione aerea a 132kV tra le cabine di trasformazione del parco e la stazione di smistamento;

05/03/2010 18:43 0425386950

AREA LAVORI LLPP

PAG 03/03

- La nuova connessione alla linea di AT;
- La nuova connessione alla cabina primaria ENEL;
- La demolizione di una campata della linea terra.

Il tutto come rappresentato graficamente sulle tavole progettuali integrate con revisione 17 dicembre 2009;

che dall'esame degli elaborati tecnici presentati e dalla dichiarazione del progettista presentata con l'integrazione datata 16 febbraio 2010 risulta:

che l'area oggetto di intervento e quella compresa nella fascia di rispetto dell'elettrodotto ha destinazione agricola ed è priva di fabbricati;

che la presenza di personale all'interno delle aree comprese nelle fasce di rispetto dell'elettrodotto è contenuta ampiamente entro i limiti fissati dal DPCM 08.07.2003;

ATTESO che il ripascimento dei parcri, da parte delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.120 del t.u. 11.12.1933 e dell'art. 8 l.r. 06.09.91 n° 24, avverrà tramite "Conferenza dei servizi";


ATTESO che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto è ricompresa nell'autorizzazione unica che verrà rilasciata, per l'intero intervento;

Tutto ciò premesso e considerato la Commissione con i voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

All'esecuzione dell' elettrodotto come descritto in premessa e evidenziato nella documentazione tecnica presentata, a condizione che venga assicurata, come dichiarato dal progettista, la presenza di personale addetto, inferiore a 4 ore giornaliere in tutti i locali di servizio dell'impianto.

**IL RELATORE:** geom. Ruzzon Maurizio



**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Dott. Arch. Valerio Gasparetto



