



MODIFICA DI TALUNE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO "A" ALLA D.G.R. N. 85 DEL 27 GENNAIO 2015 – AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALIMENTATO A BIOGAS IN COMUNE DI GRANZE (PD) – "SOCIETÀ AGRICOLA GRANZE BIOGAS S.R.L."

13. L'approvvigionamento del materiale fecale e del sottoprodotto di cui ai punti 11. e 12. dell'allegato A alla D.G.R. n. 85/2015, viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. materiale fecale palabile di origine bovina: 6.000 t/anno;
  - b. materiale fecale non palabile di origine bovina: 8.540 t/anno;
  - c. sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta: 1.000 t/anno.

31. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii., ossia:

| Parametro   | Limite     |
|---|------------|
| COT   | 150 mg/Nm3 |
| CO  | 800 mg/Nm3 |
| NOx (espressi come No2)   | 500 mg/Nm3 |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm3  |

36. Limitatamente agli impianti alimentati anche da sottoprodotti di origine vegetale derivanti dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, così definiti dall'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, nell'utilizzazione agronomica del digestato adottare il sistema di calcolo dell'apporto di azoto all'ettaro previsto nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa l'analisi con cadenza trimestrale del medesimo digestato; adeguare il piano di utilizzo agronomico del digestato sulla base dei risultati analitici ottenuti e nei limiti massimi di azoto/anno distribuibile per ettaro di superficie coltivata fissati dalla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1150/2011 (tab. MAS).



fe2d5304

