



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROVIGO
- UFFICIO PREVENZIONE INCENDI -

ALLA REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO
UNITA' ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
c.a ING. LORENZA MODENESI
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
valutazioneimpattosbientale@regione.veneto.it

OGGETTO: PETROL CALTEX S.r.l. – Impianto fotovoltaico a terra di 4,6 MWp – Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) – Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 5/2023)
Discussione;
Convocazione.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. 0309096 del 08/06/2023 di pari oggetto, acquisita agli atti con prot. n. 7632 del 08/06/2023, e facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 808 del 23/01/2023, nonché da quanto emerso dalla precedente seduta del 08/02/2023, si prega di voler tener conto nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. convocata per il giorno mercoledì 14/06 p.v., che questo Comando non è Ente coinvolto nel processo autorizzativo (*vedi integrazione della ditta del 08/02/2023 – rif. Prot. 64085 class: A.000.07.1, che ad ogni buon fine si allega, nella quale si specifica che l'installazione di n. 2 trasformatori del tipo "con isolamento a resina" della potenza nominale di 2500kva cadauno che si intende esercire non rientra fra le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco di cui al DPR 151/2011*).

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
Ing. Fabio Callegari
firmato digitalmente

Il Comandante
(Ing. Claudio Fortucci)
firmato digitalmente ai sensi di Legge



Spettabile
PETROL CALTEX
Via Roma, 39, 45014
Porto Viro (RO)

Grantorto, 08/02/2023

Oggetto: PETROL CALTEX S.r.l. – Impianto fotovoltaico a terra di 5,1414 MWp (4,6 MW potenza ai fini della connessione) Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) – Procedura di Autorizzazione Unica Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018) – (Prog. n. 5/2023)

Riferimento: Protocollo N° 0064085 Class: A.000.07.1 Fasc. 1

Con riferimento alla pratica in oggetto, da quanto emerso in sede di seduta con il Comitato Tecnico tenutosi il giorno mercoledì 8 febbraio 2023, in modalità integralmente telematica, e in riscontro alla richiesta di chiarimenti esposta dal Referente Tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo si precisa che all'interno delle nr. 2 cabine di trasformazione ubicate presso l'impianto fotovoltaico è prevista l'installazione di nr. 2 trasformatori del tipo "con isolamento in resina" della potenza nominale di 2500 KVA cadauno.

Sulla scorta di quanto sopra riportato, quindi, l'impianto in oggetto non rientra nell' Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 con specifico riferimento all'Attività nr.48.

Cordiali saluti.

Per ESPE S.r.l.
Il Consulente Tecnico
Zanchin Per. Ind. Maurizio
Ordine dei Periti Industriali di Padova nr. 1488



Allegati: Schema unifilare impianto

ESPE Srl Socio Unico
espegroup.com

Via Dell'Industria, 6 - 35010 Grantorto (PD) - Italy
Tel. +39 049 945 80 00 • espe@espe.it • espe@pec.it
VAT n. / P.IVA e C.F. 00378790286 • Codice SDI: A470947
Rea n. 138612 00 AA PD • Cap. Sociale € 500.000,00 i.v.

