



AREA AMBIENTE

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale  
Telefono +39 0425 386 819  
area.ambiente@provincia.rovigo.it  
Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo (RO)  
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



Protocollo n. 12177

Rovigo, - 1 GIU. 2022

Spett.le Regione Veneto  
Direzione Ambiente  
ufficio VIA  
ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

(si prega di citare il presente protocollo nella risposta)

**Oggetto:** CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 2 lotti "Pala1" e "Pala 2" Via delle Industrie snc. San Martino di Venezze (RO) - Comuni di localizzazione: San Martino di Venezze(RO), Rovigo  
Procedura di autorizzazione unica regionale (art.27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. 4/16, D.G:R. n. 568/2018  
**Codice progetto 02/2021**  
specificazione su parere Comitato VIA Regionale

In relazione all'oggetto ed a maggior specificazione di quanto comunicato in Comitato VIA regionale del 01.06.2022, con la presente si ribadiscono i contenuti già espressi con ns del 25.05.2022, prot. 11277 relativamente al punto 1 per i lavori di posa dell'elettrodotto sulla strada provinciale n. 3 ; si prende atto di quanto indicato dal Comitato VIA relativamente alla vegetazione dell'area di impianto ( punto 2) e dell'assenso provinciale per il nuovo accesso carraio su sp3, fermo restando la competenza del Comune, come peraltro richiamata dalla ditta, in base all'art. 22 del codice della strada.

Distinti saluti



il Dirigente  
- ing. Carlo GENNARO -

**Allegati:**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ing valeriano tessaro  
telefono 0425 386831  
telex 0425 386800  
posta elettronica valeriano.tessaro@provincia.rovigo.it

CG/ rif 11277 del 25.05.2022

DOCUMENTO: \\condivis\area ambiente\servizi ingegneria\impianti\_energetici\chironenergyrealestate-sanmartino-venezze\2022\chiron- specificazione parere provincia in c\_via reg\_.odt  
PAGINA: 1 di 1

Via L. Ricchieri (detto Celio), 10  
45100 Rovigo RO - Italia  
Telefono +39 0425 386111  
www.provincia.rovigo.it  
Codice Fiscale 93006330299  
Partita IVA 00982910291

**AREA AMBIENTE**  
**Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale**  
**Telefono +39 0425 386 819**  
**area.ambiente@provincia.rovigo.it**  
**Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo (RO)**  
**ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it**



Protocollo n. 11277

Rovigo, 25 MAG. 2022

Spett.le Regione Veneto  
 Direzione Ambiente  
 ufficio VIA  
 ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it

(si prega di citare il presente protocollo nella risposta)

**Oggetto:** CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 2 lotti "Palal" e "Pala 2" Via delle Industrie snc. San Martino di Venezze (RO) - Comuni di localizzazione: San Martino di Venezze(RO), Rovigo  
 Procedura di autorizzazione unica regionale (art.27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. 4/16, D.G:R. n. 568/2018  
**Codice progetto 02/2021**  
 parere Provincia

In relazione all'oggetto con la presente si comunica quanto segue:

1. elettrodotto ed interessamento strada provinciale SP3: nel caso di posa in opera del cavidotto su piattaforma stradale, lo stesso dovrà essere posizionato al centro della semicarreggiata destra della sp 3 per un'estesa di circa 3800 m . I ripristini dovranno essere eseguiti come da fig. 3.7 cap. 3.1.2.3 SIA pag.71, con posa di materiali calcarei e binder sino a quota asfalto esistente ( sabbia/stabilizzato calcareo/binder). Il ripristino dovrà essere eseguito per l'intero tracciato, mediante fresatura di conglomerato bituminoso esistente per la larghezza della semicarreggiata per uno spessore minimo di cm 5. Successiva posa di geomembrana di larghezza mt 1 a cavallo dello scavo e riasfaltatura ( cm 5 ) dell'intero tratto con realizzazione finale della segnaletica orizzontale . Detti lavori, come pure le modalità di esecuzione che prevederanno disagi per il traffico, dovranno essere concordati con l'ufficio strade della Provincia;
2. vegetazione SIA cap. 5.8.2 pag.124 e seguenti: in relazione a quanto ivi indicato "Al centro dell'area, appena a sud del parcheggio esistente si trova una interessante macchia arboreo-arbustiva a prevalenza di pioppo bianco (*Populus alba*) con presenza di farnia, robinia (*Robinia pseudoacacia*) e rovo (*Rubus ulmifolius*). Nella parte centro orientale dell'area d'intervento, circondata dai seminativi, nei pressi di una vecchia scolina si estende una zona incolta. Si tratta di una fitocenosi con scarso valore naturalistico riconducibile all'alleanza *Inulo viscosae-Agropyrion repentis* Biondi & Allegrezza 1996, dominata da cannuccia palustre (*Phragmites australis*), rovo, *Rumex sp.*, *Daucus carota*, *Sorghum halepense* con presenza di macchie più dense a prevalenza di salice bianco, pioppo nero e robinia. Da sottolineare infine la presenza di un nucleo di elofite a *Typha angustifolia*", si ritiene opportuno che la ditta definisca eventuali interventi di mitigazione/composizione ambientale, considerato che al cap.6.6.1.1 del SIA di pag. 186, la sua eliminazione ha ( secondo la ditta ) un "impatto trascurabile ".
3. elettrodotto: in relazione all'interessamento dei vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs 42/04 ( 150 m da scoli vincolati-scolo Ceresolo ) , non si è trovata l'apposita relazione paesaggistica.

Distinti saluti

DOCUMENTO: \\condivisi\area ambiente\servizi ingegneria\impianti\_energetici\chironenergyrealestate-sanmartino-venezze\2022\chiron- parere provincia-magg2022.odt  
 PAGINA: 1 di 2

Via L. Ricchieri (detto Celio), 10  
 45100 Rovigo RO - Italia  
 Telefono +39 0425 386111  
 www.provincia.rovigo.it  
 Codice Fiscale 93006330299  
 Partita IVA 00982910291

**AREA AMBIENTE**

**Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale**  
Telefono +39 0425 386 819  
area.ambiente@provincia.rovigo.it  
Viale della Pace, 5 - 45100 Rovigo (RO)  
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it



il Dirigente  
- ing. Carlo GENNARO -

**Allegati:**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

ing valeriano tessaro  
telefono 0425 386831  
telefax 0425 386800  
posta elettronica valeriano.tessaro@provincia.rovigo.it

CGI/

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 240021 data 26/05/2022, pagina 3 di 3

DOCUMENTO: \\condivisi\area ambiente\servizi ingegneria\impianti\_energetici\chironenergyrealestate-sanmartino-venezze2022\chiron- parere provincia-magg2022.odt  
PAGINA: 2 di 2

Via L. Ricchieri (detta Celio), 10  
45100 Rovigo RO - Italia  
Telefono +39 0425 386111  
www.provincia.rovigo.it  
Codice Fiscale 93006330299  
Partita IVA 00982910291