



energy to inspire the world

Padova, 28 Giugno 2022
DI-NOR/TECES/GIA. Prot. 0926
NOR/ROV/22076
EAM43449

Spett.le
Regione Veneto - Unità Organizzativa
Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priulli - Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
PEC:
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

E, p.c.
Chiron Energy Real Estate Srl
Via Bigli, 2
20121 Milano
c.a. Sig.ra Stella Cogliandro
Pec:
chiron.am@pec.chironenergy.com

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Rovigo
Via delle industrie, 37
45100 Rovigo

Codice progetto: 2/21

Oggetto: Chiron Energy Real Estate S.r.l. - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 2 lotti "Pala 1" e "Pala 2", via delle Industrie snc, San Martino di Venezze (RO) - Comune di localizzazione: San Martino di Venezze (RO), Rovigo - Procedura per il rilascio PAUR (art. 27-bis del D.Lgs. 11. 152/2006 e ss.mrn.ii., art. 11 della L.R. 11.4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Convocazione conferenza di servizi (Art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) - Comunicazione di pubblicazione avviso al pubblico e nuova consultazione.

Metanodotto: ALFONSINE - S. BONIFACIO DN 300

SPINA ROVIGO - BADIA DN 250

DER. S. MARTINO DI VENEZZE DN 100

ALL. LUCA LIDEO - S.Martino di Venezze DN 100

ALL. FORNACE REATO DN 80

Codice rivalsa: EAM43449

In relazione alla convocazione della Conferenza dei Servizi, Vostra del 29 Aprile 2022, riguardante le opere in oggetto, ricordiamo che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di

Distretto Nord Orientale
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova
Tel. centralino + 39 049 8209111
Telefax + 39 049 8209331
Chiama Prima di Scavare 800 900 010
distrettonor@pec.snam.it
lavorinor@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale € 2.735.670.475,56 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



metanodotto che prevedono - tra l'altro - la possibilità per Snam Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza che va da un minimo di metri 3,50 ad un massimo di metri 11,50 per parte dall'asse delle tubazioni, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Nel contempo esprime, per quanto di competenza, proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con la nostra Unità in indirizzo (tel. 0425 471335 - 800 900 010) che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento delle condotte e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- L'esecuzione delle Vs. opere e/o le attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Sopra la nostra condotta non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi anche se provvisori;
- Nei punti di incrocio tra le Vs. opere e le ns. condotte, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere superiore a metri 2,50. Resta inteso che durante la fase di trivellazione, sarà Vs. cura e responsabilità, sotto la ns. supervisione, verificare, tramite opportuni strumenti di rilevamento (es. georadar), l'andamento piano altimetrico della trivellazione stessa, rispettando quanto previsto nel progetto allegato alla Vs. richiesta;
- Nel tratto di interferenza tra la nostra condotta e la vostra linea aerea in progetto, la distanza tra i basamenti di sostegno e il nostro metanodotto, come indicato nella tavola "TAV.IR15", dovrà essere superiore a metri 21,00;
- Gli eventuali pozzetti di ispezione in progetto dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a m. 6,00 dall'asse delle ns. condotte;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi, non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;



- Resta altresì inteso che la fascia asservita ricadente all'interno dell'area recintata dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. richiesta, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo da parte Vostra, di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dagli atti di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Rovigo tel. 0425 471335 resta a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Vi segnaliamo infine che i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia di rispetto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Cordiali Saluti.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Nord Orientale
Head
Marco Lamonica