



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

### Comando Vigili del Fuoco - Rovigo -

Via Ippodromo 4/6 45100 Rovigo -  
tel. 0425/398911 - c.f. 80005410297

e-mail: [comando.rovigo@vigilfuoco.it](mailto:comando.rovigo@vigilfuoco.it) PEC: [com.rovigo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.rovigo@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi

PEC: [com.prev.rovigo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.rovigo@cert.vigilfuoco.it)

ALLA REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente

U.O. VIA

[ambiente@pce.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pce.regione.veneto.it)

Att. n° 48.1.B 48.1.B 48.1.B 48.1.B E, p.c.  
48.1.B 48.1.B  
del D.P.R. 01.08.2011 n. 151  
Prat. N° 18402  
Ist. n. 848 e n. 1316  
del 21.01.2021 e del 28.01.2021

AL SIG. PESARESÌ PAOLO  
C/O GAGGIOTTI ing. MASSIMO  
[chiron.am@pec.chironenergy.com](mailto:chiron.am@pec.chironenergy.com)

**OGGETTO: Chiron Energy Real Estate S.r.l. - Codice progetto 2/21.**

**Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica costituito da n. 2 lotti "Pala 1" e "Pala 2", via delle Industrie snc, San Martino di Venezze (RO) – Comune di localizzazione: San Martino di Venezze (RO). Procedura per il rilascio PAUR (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018).**

***Richiesta di valutazione del progetto ai fini antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151***

Ditta: CHIRON ENERGY REAL ESTATE S.R.L.

sita in: VIA DELLE INDUSTRIE, SNC – Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)

In riscontro alle note provenienti da codesta Regione, prot. n. 27402 del 21.01.2021, e successiva, prot. n. 39443 del 28.01.2021, nella quale è presente anche la domanda di valutazione del progetto, ai fini antincendio, presentata dalla Ditta indicata in oggetto, da parte di questo Comando si evidenzia che sono stati esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e che, pur ritenendo idonee le soluzioni progettuali sugli aspetti di P.I., al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni errate, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

- La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità al progetto, successivamente integrato, a firma del titolare dell'attività e del tecnico incaricato ed alle osservazioni impartite da questo Comando.
- All'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai fini antincendio, dovrà essere fornita relazione, a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 07.08.2012, che dimostri il rispetto delle distanze di sicurezza da elettrodotti prescritte da norme di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si ritiene il progetto presentato



## Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

### Comando Vigili del Fuoco - Rovigo -

Via Ippodromo 4/6 45100 Rovigo -  
tel. 0425/398911 - c.f. 80005410297

e-mail: [comando.rovigo@vigilfuoco.it](mailto:comando.rovigo@vigilfuoco.it) PEC: [com.rovigo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.rovigo@cert.vigilfuoco.it)

Ufficio Prevenzione Incendi

PEC: [com.prev.rovigo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.rovigo@cert.vigilfuoco.it)

### CONFORME

Qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad approvazione prima della sua realizzazione.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151.

La SCIA dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 07.08.2012 utilizzando la modulistica predisposta dal decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica scaricabile dal sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

Allegata all'istanza di SCIA si prega di fornire anche il modello COMP.ATTIVITA' riepilogativo delle sostanze, attrezzature, impianti presenti nell'attività. Tale modello è possibile scaricarlo dal sito internet del Comando di Rovigo [www.vigilfuoco.it/sitiVVF/rovigo/](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/rovigo/).

**Con l'occasione si informa altresì che, ai soli fini antincendio, la presente nota NON equivale all'autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività che resta subordinata all'effettiva presentazione della SCIA.**

Il responsabile dell'istruttoria tecnica  
(D.V. CALLEGARI dott. ing. Fabio)

*Firmato digitalmente*

IL COMANDANTE  
(DOTT. ING. GIORGIO BASILE)

*Documento firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di Legge*