



mise.AOO.COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0079126.29-06-2022



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
DIVISIONE XII - ISPettorato TERRITORIALE VENETO  
Unità Organizzativa III - Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

REGIONE VENETO - DIREZIONE  
AMBIENTE  
Unità Organizzativa VIA  
Calle Priuli – Cannaregio 99 Venezia (VE)  
Pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE  
LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E  
VICENZA **VERONA**  
Pec: [mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-vr@mailcert.beniculturali.it)

*Per conoscenza*  
CHIRON ENERGY REAL ESTATE SRL  
Via Bigli, 2  
20121 Milano (MI)  
Pec: [chiron.re@pec.chironenergy.com](mailto:chiron.re@pec.chironenergy.com)

*Pratica:* III/IE/8/2021

*Fascicolo:* 63468/Chiron Energy/RA

*Allegati:* Delega

*Oggetto:* Legge 241/90 - art. 14 e seguenti - Conferenza dei servizi svolta in modalità sincrona in data 01/06/2022 finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis D. Lgs nr. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. nr. 568/2018.

Autorizzazione unica per la costruzione dell'impianto sotto descritto in Opere.

Codice progetto: 2/2021

*Proponente:* CHIRON ENERGY REAL ESTATE SRL

*Opere:* N.2 tratti di linea MT 20 kV in parte interrata ed in parte aerea da cabina autoproduttore a cabina di consegna e distribuzione in cavo cordato a elica e a conduttori nudi a servizio degli impianti fotovoltaici "Pala 1" e "Pala 2" nei comuni di San Martino di Venezze (RO), Anguillara Veneta e Agna (PD) – Modificato rispetto a prima Istanza Protocollo Regionale nr. 27402 del 21/01/2021.

**Rilascio del nulla osta**

Con riferimento alla nota prot. 27402 del 21/01/2021 con la quale l'Ente in oggetto ha comunicato l'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Vista la richiesta di integrazioni documentali trasmessa da questo Ispettorato con nota prot. 65643 del 11/02/2021 e successivi atti per i quali è stato emesso Nulla Osta prot. 0039655 in data 15-03-2021 sull'allora progetto e documentazione in atti;



Successivamente, preso atto che nelle Conferenze di Servizi successive, per le quali venivano evidenziate richieste di modifiche da parte di portatori di interessi relativamente al tracciato dell'elettrodotto che ha comportato una riprogettazione sostanziale dello stesso rispetto a quello di prima istanza e conseguente Nulla Osta emesso ed in atti;

Vista la Conferenza di Servizi in oggetto del 01/06/2022 svolta in modalità sincrona finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis D. Lgs nr. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. nr. 568/2018;

Esaminata la nuova documentazione di progetto e la relazione tecnica allegata e pubblicata nel sito Regione Veneto –Progetto 2/2021;

In esito alle risultanze dell'istruttoria ed ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica citato in oggetto, per quanto di competenza, ai sensi del D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. recante il Codice delle comunicazioni elettroniche si rilascia il

#### NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE

alle seguenti condizioni, precisazioni e raccomandazioni:

1. Siano rispettate le norme di esecuzione delle linee elettriche aeree esterne del D.M. 21.3.1988, contenente il regolamento di esecuzione della Legge n. 339 del 28.6.1986;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine, siano alle distanze di sicurezza previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25. 05.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18.2.1982 punto 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/SI del 13.3.1973;
6. Gli eventuali incroci ed i parallelismi sotterranei con cavi di telecomunicazione siano realizzati secondo le Norme CEI 11-17;
7. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
8. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dal comma 4 dell'art.14 della Legge Regionale 6.9.1991 n. 24, o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno e non oltre 3 anni dalla entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro 3 anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
9. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

Si precisa, inoltre, la necessità che codesta Società interpellati direttamente, prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, il SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI di TIM SpA chiamando il numero verde 800 133 131 o inviando una pec all'indirizzo ad-ne@pec.telecomitalia.it e alla scrivente Unità Organizzativa al fine di pianificare il sopralluogo per le verifiche delle protezioni adottate.



La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da Chiron Energy Real Estate Srl (R.L.Pesaresi Paolo) registrato il 13/10/2020 a Chiari nr.1310 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Responsabile del Procedimento: Funzionario Economico dott. Alessandro Rossi  
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:  
IT Veneto - U.O. III - Piano IV - Stanza 29  
Fascicolo elettronico 63468

Il Responsabile dell'U.O. III  
(*dott. Alessandro Rossi*)

ALESSANDRO ROSSI  
09 giu 2022 10:37

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*