



Prot. N. 397 /CC/DD
 li, 10 GEN. 2014
 Ns. Rif. N. 18409/2013
 Risposta a nota N. 526052/62.01.03
 del 03.12.2013

SPETT.LE
 REGIONE DEL VENETO
 DIREZIONE INFRASTRUTTURE
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
 c.a. *ing. Stefano Angelini*

e, p.c. SPETT.LE
 ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
 MACRO AREA TERRITORIALE NORDEST
 CASELLA POSTALE 144
 30171 VENEZIA MESTRE

SPETT.LE
 NET ENGINEERING S.p.A.
 VIA SQUERO 12
 35043 MONSELICE (PD)

Oggetto: S.F.M.R. Comune di Venezia – Nodo della Gazzera
 Nodo di Gazzera: fermate di Gazzera e via Olimpia e raccordo via Brendole – Castellana.
RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETE ENEL
 1.09 – Progetto esecutivo di dettaglio dell'intervento di rimozione delle interferenze con
 realizzazione di nuovi impianti/linee.

Con riferimento alla Vostra nota sopra indicata, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio, per quanto di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione degli attraversamenti con cavidotti ENEL in MT e BT dello scolo consortile "Roviego", nonché alla posa della Cabina Enel in adiacenza al collettore, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:

- la "Nuova Cabina Brendole" dovrà essere posizionata ad una distanza di almeno ml 5,00 dal filo esterno della tubazione scatolare del corso d'acqua;
- la recinzione in paletti e rete metallica dovrà essere posizionata ad una distanza di almeno ml 2,00 dal manufatto scatolare;

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
 Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it
 Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
 Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
 Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
 Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
 Chiamate di emergenza 3486015269



9f318831





- i previsti attraversamenti (n° 2 linea BT e n° 1 linea MT) dovranno essere posti al di sopra del manufatto, in modo tale da non interferire con la sezione di deflusso; dovranno inoltre essere segnalati con apposite targhette identificative riportanti il nominativo dell'Ente gestore, del Concessionario (se diverso) e il tipo di servizio;
- eventuali giunti, pozzetti rompi tratta e nuovi pali, dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno ml 4,00 dal filo esterno del manufatto scatolare del Rio Roviego.

Si ricorda inoltre che per la realizzazione di opere interferenti con i corsi d'acqua demaniali, deve essere perfezionata la necessaria Concessione Idraulica con lo scrivente Consorzio, ai sensi del R.D. 368/1904, che prevede il pagamento di un canone annuale, stabilito dalla Regione Veneto, per l'occupazione del sedime demaniale.

Si informa pertanto che a breve lo scrivente Consorzio, provvederà ad inviare a ENEL Distribuzione S.p.A. i relativi Disciplinari di Concessione da sottoscrivere, con l'indicazione degli importi del canone annuo da versare per le interferenze di cui trattasi.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Direttore
(ing. Carlo Bendoricchio)

Ufficio Territorio ed Ambiente - Settore Concessioni
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoli
Responsabile del Procedimento: dott. urb. Davide Denurchis
e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it Tel. 041.5459194

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



9f318831

