

*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando dei Vigili del Fuoco di
PADOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. N° **11255**

Allegati

Risposta al foglio n. del

Alla Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L.
VIA AMENDOLA, 12
44028 POGGIO RENATICO

alla c.a. Sig. MAURO

CARRETTA

Al Sig. Sindaco del Comune di
CONSELVE

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 29102 relativa all'attività n. 44.1.B - del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L. - VIALE DELL' ARTIGIANATO 15 CONSELVE.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Vincenzo PUCCIA

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **16/06/2020**, intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di **CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO** alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN)

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)



Padova 18/10/2020

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando dei Vigili del Fuoco di
PADOVA**

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 29102 relativa all'attività n. 44.1.B - del D.P.R. n 151/2011.
Ditta WASTE TREATMENT SOLUTION S.R.L. - VIALE DELL' ARTIGIANATO 15 CONSELVE.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011
- Per quanto alla valutazione del rischio ambiente inclusa nell'integrazione trasmessa si prende atto di quanto dichiarato segnalando che i bacini di contenimento per i rifiuti liquidi pericolosi devono essere dimensionati per lo spanto massimo credibile come conseguenza di un incendio
- In considerazione della probabilità di innesco in fase di triturazione le macchine come rispondenti a UE direttiva macchine dovranno essere dotate dal fabbricante di idonei dispositivi atti a gestire uno scenario di innesco, di tale circostanza dovrà prodursi certificazione in sede di istanza di SCIA ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011
- Per gli impianti di spegnimento a schiume AFFF dovrà valutarsi la compatibilità chimica dell'estinguente per l'utilizzo, secondo le indicazioni del fabbricante
- Per le limitazioni gestionali incluse all'integrazione documentale si richiede che in sede di istanza ex art.4 del DPR 151/2011 di esse sia fornita una dichiarazione

2/3



- I quantitativi dichiarati per le sostanze, le altezze di impilamento il rispetto delle distanze e le curve antincendio dedotte sono da considerarsi vincolanti per la validità del presente parere, anche per quanto al contenuto della documentazione integrativa trasmessa

Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Vincenzo PUCCIA)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 4 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguita trasmissione dell'originale con firma autografa

— / —