



**REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA
DELLE STRUTTURE RICETTIVE "BOTTI"**

**Articolo 1
Requisiti e dotazioni**

1. Le botti sono realizzate nel rispetto dei seguenti requisiti e dotazioni:
 - a) altezza media dei locali abitabili non inferiore a 2,20 m;
 - b) rapporto naturale di illuminazione e di aerazione non inferiori a 1/10 della superficie di calpestio, per ogni singolo locale;
 - c) la stanza da letto deve avere le seguenti misure minime:
 - per un posto letto 8 m²;
 - per due posti letto 14 m²;
 - con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di 6 m² per ogni ulteriore posto letto;
 - d) considerata la particolarità della struttura ricettiva, che non consente un adeguato volume dei locali occupati, dovrà essere sempre presente un proporzionato ricambio d'aria meccanico, immettendo aria opportunamente trattata e con requisiti igienici confacenti;
 - e) se non presente all'interno della botte, dovrà essere comunque disponibile nelle immediate vicinanze un locale bagno dotato di acqua calda e fredda potabile, con una dotazione minima di sanitari (lavamani, water e doccia) ed un funzionante sistema di raccolta e smaltimento dei reflui;
 - f) i locali devono essere dotati di impianto di climatizzazione (caldo/freddo);
 - g) dotazione di illuminazione artificiale e di emergenza;
 - h) la struttura abitativa e i materiali di arredo dei locali devono essere ignifughi o trattati con vernici ignifughe;
 - i) un efficiente sistema di rilevamento incendio, di allarme ed un efficace estintore.

2. Almeno un'unità ricettiva deve essere accessibile attraverso il superamento delle barriere architettoniche.



9059ab5c

