



Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi - Area EST (USACE)

Prot. vedi file segnatura xml allegato  
VIA PEC

Class. X.10.06

Regione del Veneto  
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia  
U.O. Energia  
[ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it](mailto:ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it)

**Oggetto:** JUWI DEVELOPMENT 13 SRL - Impianto fotovoltaico in Comune di Porto Viro (RO)  
Procedimento di PAUR codice progetto n. 23/2021.  
Convocazione CdS prot. reg. n. 295467 del 01.07.2022  
**Contributo istruttorio.**

Si fa riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi prot. n. 295467 del 01.07.2022, successivamente integrata dalle note prot. reg. n. 303537 del 07.07.2022, n. 317252 del 18.07.2022, n. 328340 del 26.07.2022, finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale all'impianto in oggetto.  
Nel merito della verifica degli adempimenti richiesti con la sopra citata nota del 01.07.2022, segnatamente:

*CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il proponente dovrà aggiornare il piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo introducendo il riferimento alla normativa vigente in materia: al capitolo 5, dovrà essere citato il DPR 120/2017, nonché dovrà essere specificato che il set analitico e le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche sono quelle riportate nell'Allegato 4 del DPR 120/2017.*

*CONSIDERATO che nella documentazione è stato dichiarato che gli interventi per la realizzazione delle opere comporteranno scavi con profondità differenti, ed in particolare che in molti casi la profondità di scavo sarà di 30 cm, ai fini autorizzativi il proponente dovrà esplicitare che verrà campionato e analizzato soltanto il materiale che sarà oggetto di effettiva movimentazione. Nel caso quindi di scavi che coinvolgano solo i primi 30 cm di suolo, il campionamento dovrà essere fatto dalla superficie alla profondità di 30 cm.*

si rappresenta che il Piano Preliminare è stato integrato con quanto richiesto e che non si rilevano ulteriori osservazioni.  
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.  
Distinti saluti.

**Il Dirigente**  
Dott.ssa Francesca Bergamini



Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Bergamini

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Elena Vescovo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
[urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it) PEC: [protocollo@pec.arpa.vi](mailto:protocollo@pec.arpa.vi)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici  
U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi EST (USACE)  
Via Lissa 6, 30174 Venezia Mestre Italia  
Tel. +39 041 5445511  
PEC c/o Dipartimento Prov.le Venezia: [dapve@pec.arpa.vi](mailto:dapve@pec.arpa.vi)