



# Consorzio di Bonifica Adige Po

CONSORZIO ASSOCIATO



**OGGETTO:** DGRV 06.10.2009 n. 2948 Compatibilità idraulica – R.D. 368/1904 Regolamento di Polizia idraulica.  
 JUWI DEVELOPMENT 08 SRL - Progetto per un impianto fotovoltaico connesso alla rete da realizzarsi nel Comune di Adria (RO).  
 Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.LGS. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. N. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).  
 Codice progetto 48/21  
 Convocazione conferenza di servizi (art. 27-bis del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).  
 Codice progetto: 48/21  
 (Pos. 9508)  
 Parere idraulico

Consorzio Bonifica  
Adige Po **U**  
 N. **0009025** del 27/06/2022  
 Cla: 1.5 - Fasc: N.6

Alla Regione del Veneto  
 Area Tutela e Sicurezza del Territorio  
 Unità Organizzativa VIA  
 Calle Priuli - Cannaregio, 99  
 30121 **VENEZIA**  
 Pec: [valutazioniambientalisupporto  
amministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

e, p. c. Alla Regione del Veneto  
 Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
 Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo  
 Viale della Pace, 1/d  
 45100 **ROVIGO**  
 Pec: [geniocivilero@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilero@pec.regione.veneto.it)

All'Amministrazione  
 della Provincia di Rovigo  
 Settore Ambiente  
 Via L. Ricchieri detto Celio, 10  
 45100 **ROVIGO**  
 Pec: [ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it)

Alla Società  
 Juwi Development 08 S.r.l.  
 Via Sommacampagna 59/D  
 37137 **VERONA**  
 Pec: [juwidevelopment08@legalmail.it](mailto:juwidevelopment08@legalmail.it)

Al Settore Manutenzione e Gestione  
 Reti di Bacino 3  
**SEDE**

Y:\AreaTecnica\CONCESSIONI\Doc\_Word2022\Parere idraulico Juwi Development srl Adria.doc



## Consorzio di Bonifica Adige Po



Con riferimento alla lettera di codesta Unità Organizzativa di Valutazione Impatto Ambientale prot. n. 244692 in data 30.05.2022 e successive integrazioni a seguito del sopralluogo effettuato direttamente sul luogo dove sono previste le opere di progetto, con i tecnici regionali, comunali e i progettisti, relative alla richiesta di parere idraulico riguardante il progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico connesso alla rete da realizzarsi nel Comune di Adria (RO)”*, via Riviera Cengiaretto, nel Comune di Adria (Ro), con la presente si comunica quanto segue.

Vista:

- la nota consorziale prot. n. 8431 del 15.06.2022 trasmessa tramite PEC con la quale venivano effettuate alcune osservazioni e richieste di integrazioni al progetto;
- gli allegati contenenti le tavole grafiche “A026-Deltalat-S05 rel. 1.0-Opere di Mitigazione Idraulica” denominata *“Opere di Mitigazione Idraulica”* e la tavola “A026-Deltalat-T06 rel. 7.0-Layout Generale Impianto” denominata *“Layout Generale Impianto”* redatte dal dott. ing. Leopoldo Franceschini, e “A026\_ex\_deltalat\_relazione\_idraulica\_rev4” denominata *“Studio per la Valutazione di Compatibilità Idraulica”* redatta a firma del dott. geol. Pietro Zangheri che prevede, per l’area oggetto dell’intervento, calcolata sulla effettiva superficie di m<sup>2</sup> 203.401,7, adottando un coefficiente di impermeabilizzazione medio pari a 0,52, un volume di invaso complessivo di m<sup>3</sup> 9.392, corrispondenti a circa 462 m<sup>3</sup>/ha, opere idrauliche costituite: da un bacino di laminazione di 5.600 m<sup>3</sup> posto lateralmente a nord-est rispetto alla via Risorgimento; dallo scolo privato interno all’area oggetto dell’intervento, tale scolo attraversa l’intero sito di progetto con funzione drenante e veicola successivamente le acque verso il canale demaniale Campagnola mediante un successivo fosso posto a nord del lotto;
- il manufatto finale di scarico con funzione di bocca tarata, costituito da una condotta in PVC avente diametro nominale pari a 150 mm, collocato a nord – est dell’area oggetto dell’intervento;
- l’adeguamento della livelletta di raccordo del fondo del citato fosso di collegamento tra lo scarico finale del bacino, costituito da bocca tarata, e l’immissione del canale demaniale Campagnola;

Rilevato che le opere previste nel progetto osservano la distanza minima di m 10,00 dal ciglio del canale Campagnola, a’ sensi del R.D. 368/1904;

Considerato:

- che le opere idrauliche dovranno essere realizzate in conformità agli elaborati grafici allegati alla succitata domanda, con particolare riferimento a quelle riguardanti i tratti di affossatura e la loro canalizzazione verso il Canale Demaniale Campagnola;
- che a garanzia della funzionalità delle succitate opere di laminazione dovrà essere effettuata regolarmente un’adeguata manutenzione al fine di non pregiudicarne la funzione per la quale le stesse sono state costruite;



## Consorzio di Bonifica Adige Po



- che vanno evitati volumi d'invaso in posizione depressa rispetto il punto finale di scarico delle acque;
- che dovrà essere trasmessa oltre al Comune, anche al Consorzio, idonea documentazione attestante la corretta esecuzione delle opere idrauliche di che trattasi;

nei limiti delle competenze del Consorzio e fatti salvi ed impregiudicati i diritti di Enti e/o Terzi e il rilascio da parte di altre Autorità ed Enti competenti di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze o simili eventualmente prescritti, si esprime parere favorevole, per quanto riguarda l'aspetto idraulico, al progetto descritto in oggetto con l'osservanza dei succitati considerato.

IL DIRETTORE GENERALE  
- dott. ing. Giancarlo Mantovani -

Referente: dott. Tonino Ferrari - tel. 0425402432  
Settore Manutenzione e Gestione Reti di Bacino: geom. Roberto Brogiato - tel. 0425 402401  
T/Fec

Sede: 45100 Rovigo - Piazza G. Garibaldi, 8 - Tel. 0425.426911 - Fax 0425.27159  
Codice Fiscale 93030520295      www.adigepo.it      pec: consorzio@pec.adigepo.it      e-mail:  
protocollo@adigepo.it