

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 676 del 30 dicembre 2020

Al rinnovo di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi , con seguenti varianti:

- per aggiunta di un altro pozzo denominato n. 2 regolarmente denunciato ai sensi dell'art 10 D.lgs 12/07/1993 N.275 fg. 7 m.n. 39 in Comune di Vazzola;
- precisazione del prelievo d'acqua pari a complessivi moduli 0,0009 o l/sec 0,09 corrispondenti a mc 2.850, anziché moduli errati dichiarati e concessi 0,02, per uso irriguo;
- variazione dei riferimenti catastali del pozzo denominato n. 1 già concesso m.n. 865 anziché ex 818 variato per frazionamento; Richiedente Bonotto Vincenzo con sede a OMISSIS - Pratica 3784.

[Acque]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.
---

Il Direttore

**VISTI** i seguenti atti relativi all'istruttoria: domanda pervenuta agli atti 24/09/2015 iscritta al protocollo maggio 2015, per rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua rilasciata con Decreto di concessione 29/11/2011 n. 1200, scadenza 31/12/2011, rilasciata sulla base del disciplinare 11/11/2011 n. 5470; - lettera 21 ottobre 2020 n. protocollo 447503 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso richiesta documentazione tecnica; - Relazione tecnica 05/11/2020 con tutti i dati completi relativi ai due pozzi, mappe, documentazione fotografica, redatta dal geologo dr. Negri Giuseppe, pervenuta agli atti 11/11/2020 iscritta al protocollo n. 481101;

**VISTI** gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;

**VISTI** il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015, L.R. 13.04.2001 n. 11;

**VISTI** il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013; la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del 3.03.2016;

**VISTI** procedimento preferenziale ex L. 36/1994 - D.P.R. 238/1999 - D.G.R.V. 2508/2000 - art. 28 della L. 30.04.1999 N. 136; L. 17/08/1999 N. 290; O.G.R 597/2010 l'art. 40 comma 8

delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006). la D.G.R. 597 del 09.03.2010;

**VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;

**VISTO** il disciplinare n. 9539 di repertorio del 24.12.2020, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

**ART. 1** - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Bonotto Vincenzo con sede a Vazzola (TV) via Cal di Prade n. 31 (codice fiscale - OMISSIS - e partita iva - OMISSIS-) (pratica 3784) il rinnovo di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi in seguito descritti, con seguenti varianti: - per aggiunta di un altro pozzo denominato n. 2 regolarmente denunciato ai sensi dell'art 10 D.lgs 12/07/1993 N.275 fg. 7 m.n. 39 in Comune di Vazzola;

- precisazione del prelievo d'acqua pari a complessivi moduli 0,0009 o l/sec 0,09 corrispondenti a mc 2.850, anziché moduli errati dichiarati e concessi 0,02, per uso irriguo;- variazione dei riferimenti catastali del pozzo denominato n. 1 già concesso m.n. 865 anziché ex 818 variato per frazionamento;

Le opere suddette sono rappresentate dettagliatamente nella seguente documentazione redatta dal geologo geologo Dr. Negri Giuseppe con la seguente documentazione :

Relazione tecnica 05/11/2020 con tutti i dati completi relativi ai due pozzi, mappe, documentazione fotografica, pervenuta agli atti 11/11/2020 iscritta al protocollo n. 481101;

che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

elenco di tutte le caratteristiche dei pozzi e modalità di prelievo d'acqua :

### **POZZO DENOMINATO N. 1**

Pozzo P. ( 1 ) ubicato nel Corpo.

Profondità: 6 mt.

Diametro tubazione: cm. 120 in cls vibrocompresso.

Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a livello leggermente superiore al p.c..

Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.

Marca: " **CAPRARI MEC - 2/65 A** "

Motore da Hp. 105 e Kw 77. Diesel a trattrice.

Prevalenza: Max 76 mt con girante A.

Min. 70 mt con girante A.

**Portata: Q** Max 96 mc./h ossia l./sec. 26,6.

Min 48 mc./h ossia l./sec. 13,3.

**Di esercizio 60. mc./h. ossia l./sec. 16.7 . ossia l./min. 1.000.**

**Qmax/Der. Media annua: l./s. 26,6/l./s. 0.047= 565. > 6 (discontinuo).**

Media derivata annua **l./sec. 0,047.**

Media derivata del periodo l./sec. 0,29.

Moduli: 0,00047.

Livello statico: - 3 mt.

Livello dinamico: - 4mt.

Falda rinvenuta: da mt. - 4 a mt. - 6.

Filtro posizionato: da mt - 4 a mt. - 6.

Volume annuo richiesto mc. 1.500.

Temperatura: 13,50 °C.

Superficie irrigabile: ha 02.59.97 ossia mq. 25.997.

Foglio 7° e Mappali: 865-941-35-184.

Coordinate geografiche: latitudine 45° 49' 52,72 . longitudine 12° 23' 42,08".

" " " 45.831312. " 12.395023.

Cordinate Gauss Boaga **fuso Ovest: Est 1763710. Nord 5080931.**

Comune di: Vazzola.

Località: " Via Cal Di Prade, n. 31."

Individuazione catastale: **foglio 7° e mappale 865.**

Tipo d'impianto: irrigatori a farfalla e ala gocciolante.

Tipo coltura: Vigneto doc.

## **POZZO DENOMINATO N. 2**

Pozzo P. ( 2 ) ubicato nel Corpo.

Profondità: 6 mt.

Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.

Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a livello leggermente superiore al p.c..

Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.

Marca: " **CAPRARI MEC - 2/65 A** "

Motore da Hp. 105 e Kw 77. Diesel a trattrice.

Prevalenza: Max 76 mt con girante A.

Min. 70 mt con girante A.

**Portata: Q** Max 96 mc./h ossia l./sec. 26,6.

Min 48 mc./h ossia l./sec. 13.3.

**Di esercizio 60. mc./h. ossia l./sec. 16.7 . ossia l./min. 1.000.**

**Qmax/Der. Media annua: l./s. 26,6/l./s. 0.043= 618 > 6 (discontinuo).**

Media derivata annua l./sec. **0,043.**

Media derivata del periodo l./sec. 0,26.

Moduli: 0,00043.

Livello statico: - 3 mt.

Livello dinamico: - 4mt.

Falda rinvenuta: da mt. - 4 a mt. - 6.

Filtro posizionato: da mt - 4 a mt. - 6.

Volume annuo richiesto mc. 1.350.

Temperatura: 13 °C.

Superficie irrigabile: ha 02.17.68 ossia mq. 21.768.

Foglio 7° e Mappali 249-38-39.

Coordinate geografiche: latitudine 45° 49' 54,87 . longitudine 12° 23' 38,21".

" " " 45.831909. " 12.393947.

Coordinate Gauss Boaga **fuso Ovest: Est 1763623,61. Nord 5080993,81**

Comune di: Vazzola.

Località: " Via Cal Di Prade, n. 31."

Individuazione catastale: **foglio 7° e mappale 39.**

Tipo d'impianto: irrigatori a farfalla e ala gocciolante.

Tipo coltura: Vigneto doc.

**ART. 2** - Alcune principali disposizioni indicate agli artt. 2,3,4: ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, comunicazione obbligatoria, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.

**ART. 3** - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.

**ART. 4** - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

**ART. 5** - Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal decorrente dal 01.01.2016, data successiva di scadenza della concessione di cui alla medesima pratica, assentita con decreto 29/11/2011 n. 1200, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.12.2020 n. 9539 di repertorio, e verso il pagamento del canone annuo di € 49,74 riferito all'anno 2020, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

**ART. 6** - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

**ART.7** - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta