



energy to inspire the world

Padova, 24 Ottobre 2023
DI-NOR/TECES/BEL. Prot. 1099
NOR/ROV/23128
EAM59830

Spett.le
Regione Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto
Ambientale
Calle Priulli - Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
Pec:
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@
pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

E, p.c.
Petrol Caltex Srl
Via Roma, 39
45014 Porto Viro (RO)
Pec: petroalcaltex@legalmail.it

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A
Centro di Rovigo
Via delle Industrie, 37
45100 Rovigo (RO)

Oggetto: PETROL CALTEX S.r.l. – Impianto fotovoltaico a terra di 4,6 MWp – Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) – Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018) – (Prog. n. 5/2023)

Discussione;

Convocazione.

Metanodotto: ALL. EDISON CONTARINA DN400

ALL. ERIDANIA PORTOVIRO DN250

COLL. tra 43800 e 4105751/4 DN200

Parere favorevole realizzazione cavidotto interrato interferente con il metanodotto Snam Rete Gas nel Comune di Porto Viro (RO).

Con riferimento alla Vostra comunicazione Prot. 0568915 del 19 Ottobre 2023, inerente alla conferenza dei servizi decisoria, riguardante le opere in oggetto, ricordiamo che i fondi in oggetto sono gravati da servitù di metanodotto che prevede - tra l'altro - la possibilità per

Distretto Nord Orientale
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova
Tel. centralino + 39 049 8209111
Telefax + 39 049 8209331
Chiama Prima di Scavare 800 900 010
distrettonor@pec.snam.it

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale € 2.735.670.475,56 I.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



Snam Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza di 19,50 metri per parte dall'asse della tubazione DN400, 7,00 metri dall'asse della tubazione DN200 e 6,00 metri dall'asse della tubazione DN250, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Nel contempo esprime, per quanto di competenza, proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- I lavori di realizzazione nei tratti interferenti la nostra condotta dovranno essere preventivamente concordati con la nostra Unità in indirizzo (tel. 800 900 010), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Le Vostre eventuali opere di scavo in prossimità della ns. condotta, potranno avvenire con mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte a mano. Resta inteso che le Vs. lavorazioni dovranno essere svolte alla presenza del ns. personale e dovranno essere rispettate tutte le modalità operative richieste, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti ricadenti all'interno dell'area recintata, qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Entro la fascia asservita non dovranno essere realizzati depositi di materiali e/o parcheggi anche se provvisori;
- Nel punto di incrocio tra i Vostri cavidotti e la ns. condotta, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non dovrà essere inferiore a metri 2,50. Resta inteso che durante la fase di trivellazione, sarà Vs. cura e responsabilità, sotto la ns. supervisione, verificare, tramite opportuni strumenti di rilevamento (es. georadar), l'andamento piano altimetrico della trivellazione stessa, rispettando quanto previsto nel progetto allegato alla Vs. richiesta;
- Eventuali impianti di messa a terra, dovranno essere posizionati all'esterno della fascia asservita;
- La strada di accesso al Vs. impianto ricadente all'interno delle fasce asservite dovrà essere realizzata in terra battuta e/o inghiaia;



- Nel punto di incrocio tra le ns. condotte e la nuova strada di accesso alla cabina di consegna in progetto, dovrà essere Vs. cura ed onere porre in opera tra le ns. tubazioni ed il piano di calpestio, lastroni di protezione in acciaio o boole in cemento armato, per la ripartizione del carico, disposti trasversalmente all'asse delle ns. condotte e per tutto il tratto oggetto d'intersezione. Resta comunque inteso che, qualora i Vostri mezzi superassero il peso complessivo a pieno carico delle 70 t, l'attraversamento dei nostri gasdotti non sarà consentito e si dovrà provvedere ad una soluzione alternativa;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- Resta altresì inteso che le fasce asservite, ad esclusione di quanto autorizzato, dovranno essere lasciate a terreno agrario, non potranno essere costruite nuove opere di qualsiasi genere, come fognature e canalizzazioni chiuse, impianti elettrici, gazebo, ricoveri attrezzi, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere né potrà essere alterata la quota di posa delle condotte;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Vi segnaliamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno delle fasce di rispetto, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Rovigo (tel. 800 900 010) resta a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

 Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Nord/Orientale

Director
Marco La Rocca



energy to inspire the world

Rovigo, 29 Gennaio 2024
DI-NOR/C.ROV/AZZ Prot. 010
EAM59830

Spett. le
Regione Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale
Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Ricerca Innovazione e
Competitività Energetica
Fondamenta S. Lucia Cannaregio, 23
30121 Venezia (VE)
PEC: ricercainnovazioneenergia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: PETROL CALTEX SRL – Impianto fotovoltaico a terra di 4,6 MWp – Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) – Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018).
Codice progetto 5/23.
Convocazione della Conferenza di servizi, seconda seduta (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016, D.G.R. 568/2018).
Metanodotti: Met. Per All. Edison Contarina DN 400 (C.P.I. 75 Bar)
All. Eridania Porto Viro DN 250 (C.P.I. 75 Bar)
Spi. Contarina DN 200 (C.P.I. 24 Bar)

In relazione Vs. comunicazione, prot. 33729 del 22 gennaio 2024, riguardante la convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi in oggetto, siamo a comunicarvi che la scrivente società non potrà parteciparvi per sopravvenuta impossibilità del proprio rappresentante.

Nel contempo, con la presente, siamo a confermare il parere riportato nella ns. nota Prot. 1099 del 24 ottobre 2024 che alleghiamo per comodità.

Restiamo comunque a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento o coordinamento in merito nonché per nuove valutazioni e/o confronti a seguito di eventuali successive modificazioni del progetto emarginato.

Snam Rete Gas
Viale delle Industrie 37
45100 Rovigo
Tel. centralino + 39 02.3703.1
Pec: centrorovigo@pec.snam.it
Mail: centrorovigo@snam.it
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Vi segnaliamo infine che, i metanodotti in questione sono in pressione ed esercizio, pertanto all'interno della fascia ad esso asservita, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Rovigo (tel. 0425 - 471335) e il Tecnico Incaricato Azzalin Alberto (cell. 344 - 0177024) restano a Vostra disposizione per gli ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.



Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Rovigo
Manager
Roberto Cati

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Cati", written over the printed name.