



Valutazione di conformità positiva condizionata dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Padova – Ufficio Prevenzione Incendi, trasmessa con nota prot. n. 9877 del 28.04.2021 (prot. reg. n. 199127 del 30.04.2021).

dipvvf.COM-PD.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009877.28-04-2021



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando dei Vigili del Fuoco di
PADOVA**

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla Ditta LUNDBECK PHARMACEUTICALS
ITALY S.P.A.
VIA IV STRADA, 2
35129 PADOVA

alla c.a. Sig. GIULIO

VOLPE

Al Sig. Sindaco del Comune di
PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 1972 relativa all'attività n. 45.2.C - 74.3.C1.1.C del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY S.P.A. - VIA IV STRADA 2 PADOVA.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: D.V.D. Vincenzo PUCCIA

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **26/03/2021**, intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante

(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN)

(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 199127 data 30/04/2021, pagina 1 di 5



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando dei Vigili del Fuoco di
PADOVA**

Padova

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 1972 relativa all'attività n. 45.2.C - 74.3.C1.1.C del D.P.R. n. 151/2011.
Ditta LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY S.P.A. - VIA IV STRADA 2 PADOVA.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio
- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011
- Il Sistema di Gestione della Sicurezza antincendio connesso agli obblighi previsti al Dlgs 105/2015 art.14, soglia inferiore, dovrà essere aggiornato aggiungendo i sistemi di controllo dell'impianto oggetto del presente parere tra i dispositivi critici
- Per quanto all'impianto l'azienda realizzatrice provvederà a predisporre tutte le certificazioni alle quali lo stesso dovesse trovarsi soggetto, prima dell'avvio, per effetto della vigente normativa di fonte nazionale ed UE

**Il Funzionario Tecnico
(D.V.D. Vincenzo PUCCIA)**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1999 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

— / —