

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 860 del 15 giugno 2018

Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 2.678 kW e potenza termica pari a 2.334 kW da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo della società Nuova Ompi S.r.l. in Comune di Piombino Dese (PD). Ditta proponente "NUOVA OMPI S.r.l." di Piombino Dese (PD). D. Lgs 152/2006 - L.r. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società "NUOVA OMPI S.r.l." con sede legale e produttiva in via Molinella, 17 a Piombino Dese (PD) ha presentato istanza di autorizzazione, assunta al protocollo regionale con n. 509684 del 5.12.2017, n. 509869 del 5.12.2017 e n. 509691 del 5.12.2017, per la costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, da realizzarsi presso il proprio stabilimento di Piombino Dese.

Il settore di attività della società "NUOVA OMPI S.r.l." riferito allo stabilimento secondo il codice NACE è 23.19.01, mentre quello del medio impianto di combustione è 35.11.00.

La ditta produce contenitori primari in vetro ad uso farmaceutico. In considerazione degli elevati consumi di energia elettrica, termica e frigorifera richiesti per il funzionamento delle linee produttive e a seguito delle valutazioni di possibili interventi finalizzati all'efficientamento energetico, la società intende realizzare un impianto di trigenerazione costituito da un motore che alimenterà un alternatore per la produzione di energia elettrica, recuperando l'energia termica prodotta dal ciclo endotermico che potrà essere utilizzata per produrre acqua calda per alimentare la rete di riscaldamento degli ambienti, vapore per gli impianti di produzione e acqua refrigerata per il raffreddamento delle linee produttive e il condizionamento dei reparti produttivi.

Il progetto prevede l'installazione di un motore in assetto cogenerativo cabinato alimentato a gas naturale di potenza termica introdotta pari a 5.965 kW (corrispondenti ad una quantità di gas pari a 628 Nm³/h con PCI pari a 9,5 kWh/Nm³), potenza elettrica pari a 2.678 kW e potenza termica pari a 2.334 kW

I gas combust, con la cessione di energia termica al sistema di recupero, saranno emessi in atmosfera a circa 120 °C tramite un camino con un'altezza dal piano campagna di 12 metri, previo passaggio attraverso un catalizzatore ossidante.

Si prevede un utilizzo dell'impianto per circa 8.400 ore/anno a carico elettrico nominale 100% con cessione in rete dell'eventuale sola energia che non dovesse essere assorbita dalle attività dello stabilimento, mentre il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, come definito alla lettera ee) dell'art. 268 del D. Lgs 152/2006, è pari allo 0 %.

Per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è previsto dall'art. 269 del D. Lgs 152/2006, che l'autorità competente, indica una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/90.

L'art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

In accordo con quanto sopra esposto ed in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs 152/2006, con nota protocollo regionale n. 93901 del 12.03.2018 indirizzata a Comune di Piombino Dese, Provincia di Padova e Dipartimento ARPAV di Padova, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D. Lgs 127/2016 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, prescrivendo

alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota prot. n. 117196 del 27.03.2018, è stato chiesto alla società "NUOVA OMPI S.r.l.", di presentare alcune integrazioni relative, tra l'altro, alla perizia giurata sulla quantità e qualità delle emissioni, la valutazione di impatto acustico e la valutazione di incidenza ambientale ai sensi della DGR 29.08.2017 n. 1400.

La società "NUOVA OMPI S.r.l.", con nota assunta al protocollo regionale con n. 125762 del 4.04.2018 ha trasmesso le integrazioni richieste.

Il Comune di Piombino Dese con nota assunta al protocollo regionale al n. 143865 del 17.04.2018, ha trasmesso il proprio parere precisando che:

"...Posto che l'insediamento produttivo di cui trattasi ricade in "zona di transizione" di area classificata "Classe V" (aree prevalentemente industriali) dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera del C.C. n. 60 del 19.12.2003 e s.m.i.;

Visto il documento di "Valutazione previsionale di impatto acustico" (rif. ES.17.REL.01rev.01/17P000577) redatto in data 20.03.2018 dall'Ing. Valerio Valpiola di ECOL STUDIO TPU S.r.l. con sede legale a Torino, pervenuto in data 04.04.2018 con prot. n. 3697, ove per il rispetto dei limiti di legge si dichiara l'attuazione di specifici interventi di mitigazione/bonifica acustica (rif. Tab. 25 e punto 5);

Per quanto sopra considerato si ritiene di poter esprimere ai sensi della Legge 447/95 art. 8, commi 4 e 6, parere favorevole a condizione siano attuati gli interventi di mitigazione/bonifica acustica illustrati nella "Valutazione previsionale di impatto acustico" sopra citata, con ripetizione - alla conclusione dei lavori - delle misurazioni fonometriche a dimostrazione del rispetto dei limiti di legge."

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, ritenuto che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle suindicate Amministrazioni possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza e dato atto altresì che la mancata comunicazione da parte della Provincia di Padova e del Dipartimento ARPAV di Padova delle proprie determinazioni, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990 equivale ad assenso, viste le conclusioni dell'Istruttoria Tecnica n. 04/2018 del 14.05.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di incidenza ambientale per l'intervento e vista l'istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi e dal Comune di Piombino Dese, riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento, la struttura competente - U.O. Tutela dell'Atmosfera ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, la società "NUOVA OMPI S.r.l." con sede legale e stabilimento in via Molinella n. 17 a Piombino Dese (PD), alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera alimentato a gas naturale, della potenza elettrica pari a 2.678 kW e potenza termica immessa pari a 5.965 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui

all'**Allegato A** al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalla struttura procedente e dal Comune di Piombino Dese (PD) nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nell'**Allegato B** al presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di trasmetterne il presente atto alla società NUOVA OMPI S.r.l., al Comune di Piombino Dese (PD), alla Provincia di Padova, all'ARPAV, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.