

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 18 del 29 luglio 2021

**Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della DGRV 2782/2014 all'esercizio di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio con potenza termica immessa pari a 1.703 kW e potenza elettrica pari a 640 kW sito presso l'edificio "Pleiadi" del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA Via Delle Industrie, 27/B Venezia-Marghera. Ditta proponente: Venezia Informatica e Sistemi VENIS S.p.A.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, a servizio della ditta Venezia Informatica e Sistemi VENIS S.p.A. e se ne autorizza l'esercizio.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTA l'istanza, acquisita a protocollo regionale n. 497081 del 23.11.2020, con la quale la Società Venezia Informatica e Sistemi VENIS S.p.A. (di seguito denominata "Società") con sede legale a Venezia Sestiere San Marco, 4934, ha richiesto, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGRV n. 2782/2014, l'autorizzazione all'esercizio di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio sito presso l'edificio "Pleiadi" del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA Via Delle Industrie, 27/B Venezia-Marghera;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 85106 del 23.02.2021, indirizzata a Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e Dipartimento ARPAV di Venezia, con la quale è stata indetta, per la sopra indicata richiesta di autorizzazione, una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90, prescrivendo alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono riportati gli estremi e una breve descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la Società istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;

VISTE le caratteristiche del gruppo elettrogeno come di seguito riassunte:

Costruttore: VISA - Marca e modello: Perkins 301 2TAG 3A;

Situato in cabina silenziata da esterno sul lastrico solare dell'edificio denominato "Pleiadi" ad un'altezza di circa 10 m dal suolo;

Potenza elettrica: 640 kW;

Potenza termica immessa: 1.703 kW;

Ore di funzionamento previste in un anno: 30;

VISTA la descrizione della qualità e quantità delle emissioni in atmosfera fornita dalla ditta con la relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione;

DATO ATTO che, secondo quanto dichiarato dalla Società, il gruppo elettrogeno oggetto dell'istanza:

è utilizzato esclusivamente per l'effettuazione di prove di funzionamento e manutenzione e per la produzione di energia elettrica di soccorso in caso di accidentale o momentanea sospensione dell'erogazione dalla rete;

è esercito per massimo 200 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni, salvo il verificarsi di eventi indipendenti da propria volontà;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse, possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo del gruppo elettrogeno di cui trattasi ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014;

VISTA l'Istruttoria Tecnica n. 07/2021 del 15.07.2021, agli atti dell'ufficio, con la quale la U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017, per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la struttura regionale precedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte della Città Metropolitana di Venezia coinvolta nel procedimento, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

RITENUTO di poter autorizzare l'impianto di che trattasi;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza termica immessa pari a 1.703 kW e potenza elettrica pari a 640 kW, installato presso il lastrico solare dell'edificio denominato "Pleiadi" del Parco Scientifico e Tecnologico VEGA Via delle Industrie, 27/B Venezia- Marghera;
2. di autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della DGRV n. 2782/2014, l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica della società Venezia Informatica e Sistemi VENIS S.p.A. - Codice Fiscale e Partita IVA n. 02396850279, con sede legale a Venezia Sestiere San Marco, 4934 e sede operativa a Venezia-Marghera in Via Delle Industrie, 27/B, costituito dal gruppo elettrogeno di emergenza indicato al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'**Allegato A** al presente atto e nel rispetto delle prescrizioni espresse nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 riportate nel medesimo **Allegato A**;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Venezia Informatica e Sistemi VENIS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon